

Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00UIU1P
Sp.zn.: KS 9569/2022/ŽP/Nv/Št/Čs
Čj.(Če.): MUNAC 73714/2022/ŽP
Vyřizuje: Jana Navarová
Tel./mobil: 491 405 469
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Adresa:
viz rozdělovník

Datum: 10.10.2022

Závazné stanovisko a sdělení

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), obdržel dne 4.7.2022 od právnické osoby Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, která je zastoupena právnickou osobou CE - ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631 (dále jen „žadatel“), žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci „Novostavba kiosku vč. inženýrských sítí a zpevněných ploch“ na pozemcích p.č. 198/12, 198/6 a 198/7 v k. ú. Dobrošov. Jelikož byla žádost nedostatečně doložena správní orgán vyzval žadatele k jejímu doplnění. Dne 5.9.2022 byla žádost doplněna o přepracovanou projektovou dokumentaci a dne 27.9.2022 byla žádost doplněna o poslední požadovaný doklad.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o novostavbu kiosku. Stavba kiosku je kompletně zapuštěná do terénu a obsypaná ze třech stran. Střecha je pokrytá intenzivní zelení - zatravněna. Možné přívalové vody z přilehlého svahu jsou částečně zachytávány osazeným liniovým žlabem podél přístupového chodníku. Žlab je napojen do stávající šachty dešťové kanalizace. Po provedené demolici (povolení k odstranění stavby vydal MěÚ Náchod pod č.1/2022-5) staré stavby kiosku bude nutné provést vykácení několika starších náletových stromů. Kromě 1 ks modřínu nevyžaduje pokácení ostatních dřevin povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Pitná voda bude zajištěna novou přípojkou ze stavby zákaznického centra. Odpadní vody budou svedeny novou kanalizační přípojkou do stávající šachty a dále budou svedeny splaškovou kanalizací do stávající čistírny odpadních vod s kapacitou 30 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou akumulovány v nepropustné akumulační jímce o objemu 20 m³. Předmětná ČOV byla povolena pod č.j. (Če): MUNAC74603/2016/ŽP dne 28.12.2016 a následně dne 11.2.2021 pod č.j.(Če) MUNAC10950/2021/ŽP zkolaudována pro stavbu návštěvního centra. Pro posouzení kapacity ČOV bylo předloženo vyjádření od osoby oprávněné k projektování vodohospodářských staveb (Lukáš Branda, DiS.). Z důvodu sezónního provozu nebude stavba kiosku celoročně vytápěna. Jako zdroj pro temperaci jsou navrženy elektrické přímotopné panely. Vzhledem k nevhodným geologickým poměrům pro zasakování dešťových vod budou nevsáknuté dešťové vody napojeny do stávající šachty dešťové kanalizace a akumulovány ve stávající retenční nádrži u návštěvního centra, následně budou řízeným způsobem převáděny do dešťové kanalizace.

1. Závazné stanovisko

K výše uvedenému záměru vydává správní orgán následující závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“):

1.1 Z hlediska ochrany přírody a krajiny správní orgán příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona, jako dotčený orgán v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), podle § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona vydává toto **závazné stanovisko**:

o odpadech, v platném znění, vydává podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech vyjádření, jímž s výše uvedeným záměrem **souhlasí za těchto podmínek:**

- a) vzniklé stavební odpady budou roztříděny a předány k úpravě, využití či odstranění pouze oprávněným osobám. Nebezpečné odpady musejí být před předáním oprávněné osobě skladovány takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin do okolí,
- b) do 30 dnů od provedení prací stavebník doloží správnímu orgánu doklad o využití či odstranění stavebních odpadů.

Odůvodnění

Správní orgán po přezkoumání žádosti zjistil, že vzniklé nevyužitelné stavební odpady budou předávány osobě oprávněné k jejich úpravě, využití či odstranění. Správní orgán v souladu s ustanovením § 146 odst. 4 zákona o odpadech posoudil navržený způsob nakládání se vzniklým stavebním odpadem jako vyhovující a žádost je tudíž v souladu s povinnostmi dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

2.2 Z hlediska státní správy lesů, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu a vodního práva správní orgán závazné stanovisko nevydává, jelikož se výše uvedený záměr těchto úseků výkonu státní správy nijak nedotýká a správní orgán proto nemá k tomuto záměru žádných připomínek.

otisk razítka

Za správnost Jolana Peukerová

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad Náchod
odbor životního prostředí
547 01 NÁCHOD
6

Obdrží:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546

zastupuje:

CE - ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631

Příloha:

projektová dokumentace

Na vědomí:

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 2/1/150