



## Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Veřejná zakázka:** Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov – Hlušice – zhotovitel

### Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**  
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
 IČO 708 89 546  
 Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,  
 e-mail: [vezeinerova@khk.cz](mailto:vezeinerova@khk.cz)

Profil zadavatele: [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

**Dotaz č. 1/1:** Rozpočet S01a – Stavební práce položka č.190, dle našeho názoru má jednat o položku demontáže lešení k položce č. 188.

188	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 333,927
190	K	941112121	<b>Montáž lešení</b> řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 333,927

Žádáme zadavatele o opravu znění položky.

**Odpověď č. 1/1:** Ano, jedná se o demontáž. Položka byla opravena. Upravený výkaz výměr je součástí tohoto vysvětlení.

**Dotaz č. 1/2:** Žádáme o upřesnění položky č. 491, která se odvolává na ceník ÚRS. Dle ceníku ÚRS se jedná o „Nátěr epoxidový překlenující trhliny parkovacích ploch“, v rozpočtu tomu takto není.

491	K	777611153	Krycí nátěr podlahy	m2	533,943
-----	---	-----------	---------------------	----	---------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/777611153](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777611153)

Kód položky	Zkrácený popis
777611153	Nátěr epoxidový překlenující trhliny parkovacích ploch

Žádáme zadavatele o upřesnění výše uvedené položky.

**Odpověď č. 1/2:** Při vykazování byla položka odvozena z daného URS kódu. Položka je však definována projektovou dokumentací a popisem položky. Oceňte prosím dle PD a popisu položky.

**Dotaz č. 1/3:** V položce č. 142 v rozpočtu SO1a – Stavební práce je definováno, že součástí položky má být dodávka a montáž klempířských prvků souvisejících s panely.

142	K	444151112	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů včetně D+M klempířských prvků souvisejících s panely
-----	---	-----------	--

Toto zadání je však nejednoznačné a klempířské prvky by měli být jasně specifikovány projektem.

Žádáme o upřesnění těchto prvků, aby bylo zadání jednoznačné a stejné pro všechny uchazeče.

**Odpověď č. 1/3:** Položka je popsána v PD, mimo jiné ve výpisu klempířských prvků: Střešní sendvičové tepelně izolační střešní panely s výplní z IPN, součinitel prostupu tepla  $U = 0,13$  W/m<sup>2</sup>K, vnější profilace trapézový plech s výškou vlny 35 mm, vnitřní profilace minibox, požární odolnost Broof(t3). Krytina bude dodávána jako komplet včt. všech navazujících komponentů (hřebenáč hladký, krycích lišt, prostupové manžety atd..) a sněhových zábran. Podrobný rozpis navazujících prvků a návrh sněhových zábran včt. Jejich umístění je součástí dílenské dokumentace, která bude AD předána k odsouhlasení.

**Dotaz č. 1/4:** Položka č. 118 se odvolává na ceník ÚRS s popisem panel sendvičový, izolace IPN, dle PD. Dle kódu 55324700 se však jedná o panel tl. 150mm s jasnou specifikací (v PD je to 150 a 160mm). Podobné je to pak u střešního panelu u p.č. 143 s kódem 55324735, kde dle PD má být tl. 160mm a dle ÚRS 170mm.

Kód položky	Zkrácený popis
553 24700	panel sendvičový stěnový vnější, izolace PIR, viditelné kotvení, U 0,15W/m <sup>2</sup> K, modulová/celková š 1100/1120mm tl 150mm

Kód položky	Zkrácený popis
553 24735	panel sendvičový střešní, izolace PIR, viditelné kotvení, U 0,13W/m <sup>2</sup> K, modulová/celková š 1000/1083mm tl 210/170mm

Žádáme zadavatele o prověření a přesnou specifikaci položek.

**Odpověď č. 1/4:** Při vykazování byla položka odvozena z daného URS kódu. Položka je však definována projektovou dokumentací a popisem položky. Oceňte prosím dle PD a popisu položky.

**Dotaz č. 1/5:** U položky č. 152 nesouhlasí kód s popisem položky. Dle ceníku ÚRS se má jednat o fenolickou pěnu v tl. 160mm.

152	M	28376811	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,021$ tl 150mm	m <sup>2</sup>
-----	---	----------	---	----------------

Žádáme zadavatele o upřesnění položky (co má uchazeč nacenit)?

**Odpověď č. 1/5:** Při vykazování byla položka odvozena z daného URS kódu. Položka je však definována projektovou dokumentací a popisem položky. Oceňte prosím dle PD a popisu položky.

**Dotaz č. 1/6:** U položky č. 178 nesouhlasí kód s popisem položky. Dle ceníku ÚRS se má jednat o kamenivo frakce 8-16.

178	K	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-32
-----	---	-----------	--

Žádáme zadavatele o upřesnění položky (co má uchazeč nacenit)?

**Odpověď č. 1/6:** Při vykazování byla položka odvozena z daného URS kódu. Položka je však definována projektovou dokumentací a popisem položky. Oceňte prosím dle PD a popisu položky.

---

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

**Nová lhůta pro podání nabídek končí 25.07.2024 v 9:00 hodin.**

Přílohy: Vykaz\_vymer\_VZD\_1

V Hradci Králové 28.06.2024

Ing. Věra Zeinerová  
na základě pověření