

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)**

Veřejná zakázka: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zstoklasafusova@khk.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Prosíme o vyjasnění VV a PD:

V TZ je popsán výtah:

osobní nosnosti 800 kg, lanový, bez strojovny (se strojem umístěným v šachtě), zděná výtahová šachtě velikosti š.2000/hl.1800mm, kabina velikosti š.1350/hl.1400, dveře š.900

Ve výkazu výměr:

Poznámka k položce:

Nákladní výtah s přepravou osob, trakční bezstrojovnový lanový

Nosnost: 1000 kg

Počet stanic: 2

Dopravní zdvih: 3400 mm

Dopravní rychlost: minimálně 0,40 m/s

Pohon: Elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu bezpřevodový pohon, synchronní motor s rekuperací elektrické energie

Rozvaděč: mikroprocesorový (pro rekuperaci)

Ovladače: standard

Dveře šachetní i kabinové: 1000/2100mm, automatické 4-křídlové teleskopické

oboustranně posuvné; ochrana kabinových dveří: celoplošná světelná clona (2D)

Rozměry kabiny: (š x hl x v) 1450 x 1400 x 2200 mm

Rozměry šachty: 1100 mm; horní přejezd: 3300 mm

Kabina: oceloplechová lamelová, práškový nástřik; podlaha guma

Strop plochý s osvětlením

Ovládací panel s informačním displejem a tlačítky; tlačítka se světelným potvrzením volby;

polohová a směrová signalizace, nouzové osvětlení kabiny, obousměrné dorozumívací zařízení, gong

Komunikace obousměrná dorozumívací zařízení přes telefonní linku

Osvětlení výtahové šachty: žárovkové osvětlení

Prosíme o informaci, která specifikace platí.

Odpověď na dotaz č. 1:

Specifikace výtahu platí dle popisu v soupisu prací.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 28.6.2024

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření