

27. 09. 2023

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE ČESKÁ SKALICE

MODERNIZACE ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

PB-2 POŽÁRNÍ ZPRÁVA

Vypracoval: Zdeněk Bauer
HIP: René Hubka
Odp. projektant: René Hubka



Zakázkové číslo: 07/23
Archivní číslo: 64
Číslo paré:

KVĚTEN 2023

1

7. U nově připojených zařízení ZDP je zajištěno, že se budou přenášet současně informace min. s rozlišením na adresy samočinných a tlačítkových hlásičů požáru podle čl. 6.7.2.3.3 ČSN 34 2710 v následující struktuře:

Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122
500 03 Hradec Králové
splněno

číslo hlásiče/podlaží objektu/číslo místnosti/název místnosti/(event. druh hlásiče)

27. 09. 2023

*V případě, že není v době vydání souhlasu znám typ ústředny EPS, na základě čehož nelze deklarovat, že je kompatibilní se zařízením ZDP, lze vydat budoucí souhlas za podmínky, že bude použit jeden z typů ústředny, který je uveden v příloze.

Vyjádření provozovatele PCO:

- 1) V oblasti je dostatečný rádiový signál, bude použit vysílač STX 23A/F/D, primární přenosová cesta radio, záložní GPRS. Pro přesné umístění antény nutné zaměření signálu

Projekt EPS uvažuje se systémem Schrack Seconet, který splňuje požadavky na rozsah a způsob přenosu dle požadavků Technických podmínek HZS KH kraje.

V případě realizace jiného systému musí být použit systém, který splní rozsah a způsob přenosu dle požadavků Technických podmínek HZS KH kraje.

Seznam systémů s plným adresným protokolem v obou přenosových trasách je k dispozici na stránkách výrobce PCO Radom – <https://radom.eu/index.php/cs/download#manualy>

Na základě výše uvedených informací vydává
ASTOR-KOMPLEX s.r.o. jako provozovatel ZDP a PCO

SOUHLAS

s připojením EPS prostřednictvím ZDP na PCO.

DATUM: 13.9.2023

PODPIS (RAZÍTKO) PROVOZOVATELE ZDP a PCO

JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODEPSANÉHO: Ing. Petr Chýlek



ASTOR
KOMPLEX®

Kr. soud HK, odd. C, vl. 2860.
DIČ: CZ47469781, IČO: 47 46 97 81
V Mlejnsku 611, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 495 261 145, www.astorkomplex.cz

[1]