

27. 09. 2023

# **DOMOV DŮCHODCŮ ČESKÁ SKALICE MODERNIZACE ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE**

**DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV**

**POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ**

**PB-1 POŽÁRNÍ ZPRÁVA**

Vypracoval: **Zdeněk Bauer**  
HIP: **René Hubka**  
Odp. projektant: **René Hubka**



Zakázkové číslo: **07/23**  
Archivní číslo: **16**  
Číslo paré:



**KVĚTEN 2023**

**1**

7. U nově připojených zařízení ZDP je zajištěno, že se budou přenášet současně informace min. s rozlišením na adresy samočinných a tlačítkových hlásičů požáru podle čl. 6.7.2.3.3 ČSN 34 2710 v následující struktuře:

Hasičský záchranný sbor  
Královéhradeckého kraje  
nábřeží J. Přívazu 122  
500 03 Hradec Králové  
88

číslo hlásiče/podlaží objektu/číslo místnosti/název místnosti/(event. druh hlásiče)

splně

27. 09. 2023

\*V případě, že není v době vydání souhlasu znám typ ústředny EPS, na základě čehož nelze deklarovat, že je kompatibilní se zařízením ZDP, lze vydat budoucí souhlas za podmínky, že bude použit jeden z typů ústředny, který je uveden v příloze.

#### Vyjádření provozovatele PCO:

- 1) V oblasti je dostatečný rádiový signál, bude použit vysílač STX 23A/F/D, primární přenosová cesta radio, záložní GPRS. Pro přesné umístění antény nutné zaměření signálu

Projekt EPS uvažuje se systémem Schrack Seconet, který splňuje požadavky na rozsah a způsob přenosu dle požadavků Technických podmínek HZS KH kraje.

V případě realizace jiného systému musí být použit systém, který splní rozsah a způsob přenosu dle požadavků Technických podmínek HZS KH kraje.

Seznam systémů s plným adresným protokolem v obou přenosových trasách je k dispozici na stránkách výrobce PCO Radom – <https://radom.eu/index.php/cs/download#manualy>

Na základě výše uvedených informací vydává  
**ASTOR-KOMPLEX s.r.o. jako provozovatel ZDP a PCO**

## SOUHLAS

s připojením EPS prostřednictvím ZDP na PCO.

DATUM: 13.9.2023



[1]



ASTOR  
KOMPLEX s.r.o.

Kr. soud HK, odd. C, vl. 2860.  
DIČ: CZ47469781, IČO: 47 46 97 81  
V Mlejnsku 611, 500 11 Hradec Králové 11  
Tel: 495 261 145, [www.astorkomplex.cz](http://www.astorkomplex.cz)

PODPIS (RAZÍTKO) PROVOZOVATELE ZDP a PCO

JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODEPSANÉHO: Ing. Petr Chýlek