

VÚPA

Okresní ústav národního zdraví

Jičín

st. dozor : Kuželka Jindřich  
OÚNZ Jičín

Výst.332.7/152/86/302/ Rutová  
314/85/510 V.př./1986/Rt

15. 4. 1986

K o l a u d a č n í   r o z h o d n u t í

Rozhodnutím odboru VÚPA MěstNV v Jičíně ze dne 29. 12. 1985 zn. Výst.332.7/713/85/1361/314/510 V.př./1985/Rt byla povolena rekonstrukce infekčního pavilonu s nástavbou v podkrovní části na pozemku č.k. 1045 k.ú. Jičín v areálu OÚNZ Jičín.

Po přezkoumání vašeho návrhu podaného dne 18. 3. 1986 a na základě místního šetření provedeného dne 27. 3. 1986 odbor výstavby, ÚP a architektury MěstNV v Jičíně podle § 82 odst. 1 zák.č.50/1976 Sb.

p o v o l u j e   u ž í v á n í  
rekonstruovaného infekčního pavilonu  
v areálu OÚNZ Jičín.

Stavba obsahuje :

auterén - šatny, sklady, hygienické zařízení  
přízemí - pokoje pacientů, soc. zařízení, prostory desinfekce,  
kuchyně, denní místnost, pokoj lékařů a sestry  
podkroví - pokoje lékařů, denní místnost, soc. zařízení, prostor skladů.

Pro užívání stavby odbor VÚPA MěstNV v Jičíně stanoví podle § 82 odst. 2 zák.č. 50/1976 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl.č. 85/1976 Sb. tyto podmínky :

1/ provádět dle ČSN 34 38 00 revizi elektrického zařízení každé 2 roky.

*brně*

2/ doporučujeme dodatečně řešit odvětrání koupelen, kde není možnost větrání.

Při místní šetření byly zjištěny drobné nedodělky, které budou odstraněny v následujících termínech :

1/ dokončit prostor akumulátorovny včetně osazení akumulátorů  
termín do 31. 5. 1986

2/ osazení venkovního zábradlí v prostoru přísunu stravy do kuchyně

termín do 30. 4. 1986

3/ dokončení hromosvodů včetně předložení revizní zprávy o montáži  
termín do 31. 5. 1986

4/ provedení úpravy okolního terénu

termín do 30. 4. 1986

### O d ů v o d n ě n í

Návrh byl prozkoumán při ústním jednání spojeném s místním šetřením, které se konalo dne 27. 3. 1986. Ke stavbě se vyjádřil orgán EHS, OIPO Jičín, - své připomínky neplatila OHS.

Při kolelaudačním řízení byly rovněž předloženy revizní správy elektro, doklady o provedeném rozvodu plynu, vody, kanalizace, ústředního topení.

V řízení bylo zjištěno, že rekonstrukce je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a byly dodrženy podmínky stavebního povolení.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru výstavby a ÚP ONV Jičín podáním na MěstNV Jičín,

Prokeš Vladimír

vedoucí odboru

obdrží:

OHS Jičín

OIPO Jičín

2 roky.