

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Ing. Adam Beneš
Žďárky 282
549 37 Žďárky

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2022/017784

VYŘIZUJE/LINKA
Jiří Tluka/675

HRADEC KRÁLOVÉ
11.4.2022

Výstavba nové příjezdové komunikace k objektu návštěvnického centra Dobrošov

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracoval Ing. Adam Beneš, 08/2021.

Předmětem stavby je realizace nové příjezdové komunikace k objektu návštěvnického centra na Dobrošově. Navrhovaná komunikace začíná v místě napojení na silnici III. třídy č. 28526 na konci obce směrem na Českou Čermnou. Konec úpravy se nachází u pevnosti Dobrošov, resp. navazuje na úpravy v rámci výstavby nového návštěvnického centra realizovaného v r. 2021. Celková délka navržené komunikace činí 295,34 m. Stávající štěrková komunikace šířky 2,5-3,0 m bude nahrazena novým konstrukčním souvrstvím s asfaltovým povrchem v konstantní šířce 3,5 m. Srážkové vody budou svedeny do zeleně a zasakovány v místě stavby. Předmětný záměr bude situován na pozemku p.č. 470/2 a 237/1 v k. ú. Dobrošov

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0380 - Olešenka od pramene po ústí do Metuje, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 612365, X: 1024095.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** konstatujeme následující:

- Likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových a podzemních vod.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr nedotýká majetku státu, k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje