

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Zakázka: “Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce operačních sálů”

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje na základě § 49 zákona o veřejných zakázkách dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Plastová okna - ve specifikaci je požadavek $U_w=1,1W/m^2K$ pro celé okno a $U_g=1,0W/m^2K$ pro sklo, s tím, že zasklení bude izolačním trojsklem. Můžeme do nabídky uvažovat se zasklením dvojsklem při splnění požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla?

Dodatečná informace na dotaz č. 1:

Bohužel toto nelze. Okno bude v provedení trojsklo. U_w bude minimálně $1,1W/m^2K$ nebo lepší (tedy menší hodnota), U_g bude minimálně $1,0W/m^2K$ (tedy menší hodnota).

V Hradci Králové 13. 5. 2015

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření