

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka:	Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice
Ev. č. VVZ:	Z2024-025454
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Chtěl bych Vás požádat o přehodnocení počtu příchytek: "Příchytky 67xx_PO včetně šroubu SB 6.3X35". Nyní je požadováno 1300ks.

Předpokládáme, že jsou příchytky určeny pro všechny požárně odolné kabely, tj. 1420 m + 280 m + 320 m. Pro daný rozsah kabeláže je však počet příchytek nedostatečný (jednotlivé příchytky musí být kladeny po 30 cm).

Odpověď na dotaz č. 1

V projektu je počítáno s příchytkami pro minimálně 2 ks kabelu, jelikož v trasách nejdou kabely samostatně.

Při použití trasy s bezhalogenovou lištou LHD 40X20 HF jsou příchytky pro dva kabely po 60 cm.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové