



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice – zhotovitel

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@khk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 5/1: V rozpočtu jsou položky č. 474-477 - Podlahy skládané – jako příprava k těmto podlahám (broušení, vysátí a samonivel. stěrka), ale finální vrstva jako skládaná podlaha tam není. Dle PD se jedná o místnosti, kde je vinyl, tudíž se jedná o špatné zařazení a příprava by měla být vinyl. podlahám.

Odpověď č. 5/1: ANO, položky se vztahují k povlakovým podlahám. Jedná se o přípravu pro ně.

Dotaz č. 5/2: V rámci DI byly podány dotazy tohoto typu:

Dotaz č. 1/4: Položka č. 118 se odvolává na ceník ÚRS s popisem panel sendvičový, izolace IPN, dle PD.

Dle kódu 55324700 se však jedná o panel tl. 150 mm s jasnou specifikací (v PD je to 150 a 160 mm).

Podobné je to pak u střešního panelu u p. č. 143 s kódem 55324735, kde dle PD má být tl. 160 mm a dle URS 170 mm.

Žádáme zadavatele o prověření a přesnou specifikaci položek.

Odpověď č. 1/4: Při vykazování byla položka odvozena z daného URS kódu. Položka je však definována projektovou dokumentací a popisem položky. Oceňte prosím dle PD a popisu položky.

Žádáme u těchto položek o vytvoření R-položek, změnu kódu, aby neodkazovalo na URS položky, když je v podstatě změněna.

Odpověď č. 5/2: Předchozí vysvětlení zadavatel považuje za dostačující. Položky dále upravovány nebudou.

Informace bez předchozího dotazu uchazeče č. 5/3: Zadavatel při kontrole zjistil, že ve výkazu výměr nebyly vykázány položky související s nátěry ocelových konstrukcí. Tyto tedy nově doplňuje do výkazu výměr. Jedná se o položky č. 516, 517, 518, 519 a 520. Současně zadavatelem byla zjištěna výpočetní chyba u položek č.99 a 102. Chyba byla u položek opravena. Doplněný a opravený výkaz výměr je součástí tohoto vysvětlení.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 05.08.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Vykaz_vymer_VZD_5

V Hradci Králové 15.07.2024

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření