

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka:	Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice
Ev. č. VVZ:	Z2024-025454
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Prosím o upřesnění odpovědi č.4.

Ve výkazu je požadován "Příchytka 67xx_PO včetně šroubu SB 6.3X35", což je jednotlivá příchytka. Pod danou je možné dát jen jeden kabel. Pod jeden šroub, můžu dát maximálně 2 příchytky.

Pak Vaše odpověď "pro minimálně 2 ks kabelu" je ve skutečnosti i maximální, tj. maximálně 2ks kabelu. To bohužel je pořád málo pro dané množství kabelů.

Celkem funkčních kabelů 2020 m

Pokud použijeme dvojitou příchytku, pak 1010 m kabelu

Umístnění příchýtek po 30c m => 3367 ks dvojitých příchýtek

Odpověď na dotaz č. 1

Kabelové trasy byly počítány:

Celkem funkčních kabelů 2020 m předpokládaný prořez 1,25 tj trasa cca 1600 m

Při použití dvojitých příchýtek trasa 800 m

Příchytka v liště LHD 40X20 HF po 60 cm cca 1300 ks

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové