



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 8

Veřejná zakázka: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice – zhotovitel

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@khk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 8/1: U částí Elektro – FVE jsou požadovány baterie, jejichž kapacita je uvedena v ampérhodinách. Žádáme tímto zadavatele o specifikaci kapacity v kWh, jelikož kapacita v Ah není směrodatná.

Odpověď č. 8/1: Pro bateriový zdroj jsou požadovány tyto min. parametry - 48W 3,6kWh, 74Ah.

Dotaz č. 8/2: V rámci Vysvětlení ZD č. 3 byly změněny počty dodávky u položky OV/27 – dvířka. V aktuálním VV se však změnilo i množství u položky montáže k těmto položkám (položka č. 303), z původních 15 na 10 kusů. Správně by ale mělo být 19 kusů, žádáme tímto zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/2: Položka montáže byla opravena ve výkazu výměr. Opravený výkaz výměr je součástí tohoto vysvětlení.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 08.08.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Vykaz_vymer_VZD_8

V Hradci Králové 18.07.2024

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření