



POZNÁMKY

- Odstranění stávajících konstrukcí ke kotvení demontovaných prvků otopné soustavy a zapravení otvorů po nich.
- Případná oprava a nový nátěr ocelových konstrukcí – např. ocelová konstrukce mezipodesty, pochozí plech, ocel. konstrukce schodiště.
- Odstranění stávajících omítek. Zhotovení nových omítek a štuků.
- Nová výmalba kotelny bílou barvou.
- Nášlapná vrstva podlahy bude vyspravena a natřena novým protisklzným nátěrem .
- Demontáž stávající a osazení nové konstrukce pro ventilátory + začištění, osazení nové mřížky na fasádě objektu, nátěr VZT potrubí .
- Průraz pro odvětrávací potrubí plynu + začištění otvorů podrobněji viz. technická zpráva

| | | | |
|--|---|------------|---|
| VED. PROJEKTANT |  | VYPRACOVAL |  |
| Ing.J.FABIÁN | | T. ZAAL | |
| INVESTOR : Domov bez bariér Hořice, Hořice v Podkrkonoší, Strozího 1333, 50801 | | | Sokolovská 1753/2a Hradec Králové 500 02 IČO: 13564692 |
| MÍSTO STAVBY : č.p. 1576, Hořice v Podkrkonoší, Strozího 1333, 50801 | | | |
| AKCE : REKONSTRUKCE KOTELNY | | | ZAK. ČÍSLO : 1566/F/2 024 |
| VYTÁPĚNÍ | | | DATUM : ČERVEN 2024 |
| | | | STUPEŇ : DPS |
| | | | MĚŘÍTKO : 1:50 |
| NÁZEV VÝKRESU : STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY | | | Č. VÝKRESU: D.1.4.1.8 |