



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/082-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
24.07.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou a doplněním zadávacích podmínek dle § 99 zákona.

Znění žádosti č. 1:

Dotaz č. 1:

CZV-NV - SO 211 - Pol. poř. č. 2 - 015120.a - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY); „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“. V této položce je chybně uveden výpočet pro poplatek za skládku pro pol. č. 11353, kdy je délka obruby vynásobena objemovou hmotností, a to ještě chybnou. Správně by mělo být $36,6 \cdot 0,205 = 7,503$. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu množství této položky.

Dotaz č.2:

CZV-NV - SO 020 - Pol. poř. č. 015120a - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY); „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“. V této položce je chybně uveden výpočet pro poplatek za skládku pro pol. č. 11351 a č. 11352, kdy chybí poplatek za lože obrub, kdy mnohdy toto lože je větší než samotná obruba. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu množství této položky.

Dotaz č.3:

CZV-PV-H - SO 203 - Pol. poř. č. 60 - 931327 - 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2. Dle našeho názoru, by zde měla být stejná výměra jako u pol. č. 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM. Rozdíl je v tom, že některé výměry u těsnění se odečítají místo přičítají. Žádáme o kontrolu výkazu výměr.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1:

K dotazu č. 1

Položka 11353 je položka s délkou obrubníku 36,6m. Tedy do položky 015120.a bude vykázáno množství pouze $36,6 \cdot 0,25 \cdot 0,15 \cdot 2,5 = 3,431$ tuny.

K dotazu č. 2

Do popisu pol. č. 11351 a č. 11352, byla přidána poznámka „včetně bet. lože/opěry“.

V položce 015120a, byla zvětšena průřezová plocha záhonových obrubníků z 0,013 m² na 0,05 m² a silničních obrubníků z 0,04 na 0,11 m².

Popis položky ve výkazu výměr byl upraven.

K dotazu č. 3

V objektu SO 203 je navrženo řezání asfaltobetonového krytu v položce 919112 v definované délce s tím že po proříznutí krytu bude provedena asfaltová zálivka v položce 931327 a elastický mostní závěr a zálivka v položce 93160.

U objektu SO 202 je nutno provést tedy opravu položek 919112 na správnou výměru 147,6 m
 $8,65+8,35+2*(8,65+8,35)+(2,5+2,5+32,05+2,5+2,5+32,3+0,5*2+0,3*2*2+4,6+5,6+4,7+5,15) = 147,6$
a položku 931327 na správnou výměru 73,5 m
 $8,65+8,35+(2,5+2,5+32,05+2,5+2,5+32,3+0,5*2+0,3*2*2-4,6-5,6-4,7-5,15) = 73,5$ m.

V souvislosti s výše uvedenou žádostí zadavatel přílohou zasílá upravený výkaz výměr.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 03.09.2024 v 10:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010893>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **236.199.089,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Petr Jirman
náměstek ekonomického útvaru
společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření