



3 x vsakovací studna (šachta) - litinový poklop s odvětráním
hloubka vsak. šachty (VŠ) DN 1000 - 6m pod terénem
do vrstvy písku a štěrku
vsakovací studna vysypána do cca 3m kačirkem
pro vytvoření umělé filtrační vrstvy
užitný objem 5m³

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
PVC KG , SN 8



Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	Jiří Zahradníček projektant TZB Dr. Vojtěcha 1955 504 01 Nový Bydžov tel. 604 650 505	
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček		
Místo : Nový Bydžov				
Investor : Gymnázium , Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov				
Výměna venkovních rozvodů splaškové a dešťové kanalizace venkovní části v ul. Jana Maláta č.p.1869 Nový Bydžov			Zakáz. číslo	2/5/24
			Stupeň	výběr dodavatele
			Datum	5/2024
			Měřítko	Číslo výkresu
Podélné řezy dešťové kanalizace VII.			1 : 100	D1.4.- 14