

AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU


- ADS

ÚSTŘEDNA ADS
- KLÁVESNICE
- SBĚRNICOVÝ HLÁSIČ KOUŘE A TEPLoty
JA-110ST A TEPLoty
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ+SBĚRNICOVÝ MODUL JA-111H TRB
- SBĚRNICOVÁ VNITŘNÍ SIRÉNA
- SYSTÉMOVÝ (SBĚRNICOVÝ) NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/12VDC
V KRYTU /JA-120Z pro JA-100 / ZÁL.AKUM.18 AH
VÝSTUPNÍ PROUD MAX. 2A
2 NEZÁVISLÉ VÝSTUPNÍ SVORKOVNICE SBĚRNICE
KAŽDÁ POSKYTUJE 500 M DÉLKY SBĚRNICE
- REL

SBĚRNICOVÝ RELÉOVÝ MODUL JB-110N
1x250V/16A , 45mA
- JA-110Z ADRESNÝ ROZBOČOVAČ SBĚRNICE

LEGENDA KABELŮ

- SBĚRNICE
CC-03 1X2X20AWG + 3X2X24AW
- SBĚRNICE
PH120-R B2CAS1D1 4X2XAWG23/1
ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120
(s funkční schopnosti při požáru)
- OVLÁDACÍ KABEL
PH120-R, B2caS1D1 – 2x1,5
(s funkční schopnosti při požáru)
- NAPÁJECÍ KABEL
JYSTY 1X2X0.8
- NAPÁJECÍ KABEL
JYSTY 1X2X0.8 (B2CAS1D1, P30-R)
(s funkční schopnosti při požáru)



| | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------|
| Investor: | | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546 | | <div><div><div></div><div>Digitronic</div><div>Technology</div></div></div> | | |
| Místo stavby: | | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299 | | DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz | | |
| Hlavní projektant: | | Ing. Jan Dinga | Zodp. projektant: | MICHAL PIPEK | Stupeň PD: DPS | |
| Vypracoval: | | MICHAL PIPEK | | | Datum: 04/2024 | |
| Část: | | ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE | | Zakázka číslo: 4813 | Revize: 00 | |
| Akce: | | Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD | | | Paré: | Formát: 594x297 |
| Obsah: | | | | | PŮDORYS 2.NP-ADS(LDP) | |
| | | | | | Číslo výkresu | SLP.06 |