



AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU

- ADS

KLÁVESNICE

SBĚRNICOVÝ HLÁSIČ KOUŘE A TEPLoty
JA-110ST A TEPLoty

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ+SBĚRNICOVÝ MODUL JA-111H TRB

SBĚRNICOVÁ VNITŘNÍ SIRÉNA

SYSTÉMOVÝ (SBĚRNICOVÝ) NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/12VDC
V KRYTU /JA-120Z pro JA-100 / ZÁL.AKUM.18 AH
VÝSTUPNÍ PROUD MAX. 2A
2 NEZÁVISLÉ VÝSTUPNÍ SVORKOVNICE SBĚRNICE
KAŽDÁ POSKYTUJE 500 M DÉLKY SBĚRNICE

REL

SBĚRNICOVÝ RELÉOVÝ MODUL JB-110N
1x250V/16A , 45mA

R

JA-110Z ADRESNÝ ROZBOČOVAČ SBĚRNICE

LEGENDA KABELŮ

- SBĚRNICE
CC-03 1X2X20AWG + 3X2X24AW
- SBĚRNICE
PH120-R B2CAS1D1 4X2XAWG23/1
ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120
(s funkční schopnosti při požáru)
- OVLÁDACÍ KABEL
PH120-R, B2caS1D1 – 2x1,5
(s funkční schopnosti při požáru)
- NAPÁJECÍ KABEL
JYSTY 1X2X0.8
- NAPÁJECÍ KABEL
JYSTY 1X2X0.8 (B2CAS1D1, P30-R)
(s funkční schopnosti při požáru)



Investor:		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546		<div><div><div></div><div>Digitronic</div></div><div>DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz</div></div>		
Místo stavby:		Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299				
Hlavní projektant:	Ing. Jan Dinga	Zodp. projektant:	MICHAL PIPEK	Stupeň PD:	DPS	
Vypracoval:	MICHAL PIPEK			Datum:	04/2024	
Část:	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE			Zakázka číslo:	4813	
				Revize:	00	
Akce:	Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD			Paré:	Formát:	594x297
					Měřítko:	1:100
Obsah:	PŮDORYS 1.PP-ADS(LDP)					Číslo výkresu