


# ROZVÁDĚČ RMS.031

VÝVODY : VRCHEM  
 PŘÍVOD : VRCHEM  
 KRYTÍ : IP40/20  
 OPND : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
 ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ 120 MODULŮ  
 ROZMĚR: š=543mm, v=900mm, hl.=123mm  
 Pi= 2,0kW

Investor:	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299
Hlavní projektant:	Ing. Radek Dědina      Zodp. projektant: Jaroslav Pištora
Vypracoval:	Jaroslav Pištora
Část:	D.1.4.G. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE      Zakázka číslo: 4813
Akce:	Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD
Obsah:	Stupeň PD: DPS Datum: 04/2024 Revize: 00 Paré: Formát: 2+1A4 Měřítko: Číslo výkresu D.1.4.G.08.3
ROZVÁDĚČ RMS.031	

