



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/082-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
30.07.2024

Vysvětlení č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti č. 1:

Dotaz č. 1:

Předpínání DI 04

Dobrý den,

domníváme se, že tato odpověď přinesla sice vyjasnění, které je však v rozporu se zněním dodatku Eurokódu. Pokud se má ochrana provést podle aktuálního znění TP 124 a TKP 18, pak to znamená, že mohou být všude ocelové kanálky, tj. ochrana PL1, max. budou propojeny podkladnice kotev dle TP 124. Toto je ovšem v rozporu s vydaným dodatkem Eurokódu, kde je požadována ochrana předpětí PL2, kde pro zařazení je podstatná agresivita prostředí nikoliv hustota bludných proudů. TKP 18 na toto znění EC2 není ještě aktualizováno. Připouští se tedy rozpor se zněním Eurokódu?

Děkuji a s přáním krásného dne

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1:

K Dotazu č. 1

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení, změnu, doplnění č. 4 zadávací dokumentace ze dne 22.07.2024 (odpověď na žádost č. 5, dotaz č. 1), který souvisí s následujícím vysvětlením.

Předpínací výztuž bude provedena podle zařazení mostních konstrukcí dle TP 124 se stupněm opatření č.4. Z hlediska ochrany předpětí bude uvažováno dle ČSN EN 1992-2 v aktuálním znění, a to s ochranou předpětí PL2.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření