



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/088-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
31.07.2024

Vysvětlení a doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/28510 Velichovky – Rožnov“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 4)

Dobrý den.

Jak má uchazeč přistupovat k ocenění položky 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ v SO 101 z hlediska ocenění pojiva? Součástí zmíněné položky je i dodání pojiva, jehož množství není ze zadání známé. Vzorový příčný řez uvádí, že receptura bude stanovena při realizaci a uvádí předpoklad užití kombinace hydraulického a asfaltového pojiva, nicméně pojivo musí uchazeč ocenit již do soutěže. Uvede zadavatel alespoň předpokládanou recepturu, aby bylo zadání jednoznačné a cenové nabídky byly porovnatelné?

Jak případně bude řešena situace, kdy receptura oceněná v soutěži bude odlišná od receptury stanovené při realizaci?

Děkujeme.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Zadavatel ve výkazu výměr v položce č. 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ (SO 101 Komunikace) doplnil popis položky o následující text:

RS CA na místě v tl. 0,18 m

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 208. UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, VČ. ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN HMOT A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU

Zadavatel pro úplnost uvádí, že takovýto popis položek běžně používá i u dalších veřejných zakázek, které realizuje.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**III/28510 Velichovky – Rožnov**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 28.08.2024 v 10:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011004>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsaného doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jirí Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření