



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 14

Veřejná zakázka: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice – zhotovitel

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@khk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 14/1:

Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění zadávací dokumentace – ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 13, odpověď na dotaz č. 1 zadavatel uvedl, že utěsnění prostupů požárně dělicími konstrukcemi je vykázáno ve výkazu výměr jednotlivých profesí.

Provedli jsme kontrolu výkazů u řemesel a dle našeho názoru chybí požární ucpávky u řemesel ÚT, MaR a STL vzduch.

Dovolujeme si tedy zadavatele požádat o kontrolu a o doplnění položek požárních ucpávek do zadávacího VV také k řemeslům ÚT, MaR a STL vzduch.

Odpověď č. 14/1:

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi budou v mnoha případech realizovány jako sdružené pro více profesí. Ucpávky tedy nemusí být vykázány pro každou profesi zvlášť.

Nicméně na základě požadavku uchazeče byly ucpávky doplněny i do zbývajících profesí tak, aby měl uchazeč možnost ocenit je samostatně.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněného vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 22.08.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Vykaz_vymer_VZD_14

V Hradci Králové 07.08.2024

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření