

Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám

Zakázka: “Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce operačních sálů”

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje na základě § 49 zákona o veřejných zakázkách dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Na výkrese D.1.4.a-3 – půdorys vytápění je zakresleno podlahové vytápění. Ve výkazu výměr ani v technické zprávě není podlahové vytápění řešeno. Vysvětlíte prosím, jak je vytápění navrženo. Bude podlahové vytápění realizováno? Tento výkres ve formátu pdf není shodný se stejným výkresem ve formátu dwg. V pdf chybí popis těles a je jich zakresleno o 1 ks méně. Co platí? Můžete doplnit dokumentaci o specifikaci otopných těles?

Dodatečná informace na dotaz č. 1:

Vytápění je navrženo v kombinaci otopných těles a podlahového vytápění. Podlahové vytápění bylo zvoleno na základě validační zprávy (DQC) a následně požadavku KHS. Podlahové vytápění umožňuje svislý vektor proudění vzduchu.

Doplňujeme tuto informaci do technické zprávy (D.1.4.a.1a - Z2-TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf) a opravujeme výkaz výměr (2015-03-10-onn-os-E-08-UT-VV-v3.xls). Doplněné položky jsou označeny zeleným podbarvením. Pro odstranění pochybností o zapojení otopných těles a podlahového vytápění doplňujeme schéma zapojení (D.1.4.a.4_Z2- SCHÉMA ZAPOJENÍ.pdf).

Z hlediska rozdílnosti výkresů platí uložený v PDF, to odstranění pochybností jej přikládáme (D.1.4.a.4_Z2-PŮDORYS 2.NP.pdf). Doplňujeme dle požadavku specifikaci těles (D.1.4.a.1e- Z2-seznam těles.pdf).

Dotaz č. 2:

V souvislosti se zpracováním nabídky na zakázku "Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce operačních sálů ortopedie" žádáme o doplňující informace: ÚT - na základě prostudování PD se domníváme, že ve výkazu výměr chybí podlahové vytápění. Žádáme o vyjasnění, kde jsou položky obsaženy, případně o úpravu výkazu výměr.

Dodatečná informace na dotaz č. 2:

Identická otázka byla položena jako předešlá této. Na základě tohoto je součástí předchozí dodatečné informace na dotaz č. 1 i opravený výkaz výměr (2015-03-10-onn-os-E-08-UT-VV-v3.xls).

Dotaz č. 3:

V souvislosti se zpracováním nabídky na zakázku "Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce operačních sálů ortopedie" žádáme o doplňující informace: V rámci Dodatečných informací č.1 byl doplněn celkový rozpočet o část MaR. Vzhledem k tomu by se měla navýšit celková maximálně přípustná cena zakázky (uvedená v ZD), protože část MaR v rozpočtu chyběla.

Dodatečná informace na dotaz č. 3:

Skutečnost, že MAR nebylo zohledněno ve výkazu výměr neznamená, že investorský rozpočet toto neměl obsaženo. Investorský rozpočet s touto částku počítal a sloužil jako podklad pro stanovení očekávané ceny. Není tedy důvod měnit předpokládanou částku.

Zadavatel zveřejňuje nový výkaz výměr, který je přílohou dodatečné informace č. 5

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem **3. 6. 2015 v 9:00 hod.** Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.

Otevírání obálek

Obálky s nabídkami budou **otevírány dne 3. 6. 2015 v 9:00 hod na adrese: Krajský úřad, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, číslo místnosti 4a-P1.412 (Františka Kupky).**

Přílohy:

- 1) Výkaz výměr
- 2) Půdorys 2 NP
- 3) Schéma zapojení
- 4) Technická zpráva
- 5) Seznam těles

V Hradci Králové 19. 5. 2015

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření