

Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám

Zakázka: “Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce operačních sálů”

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje na základě § 49 zákona o veřejných zakázkách dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

- 1) **Ve výkresové části je řešeno podlahové topení, to však není ve výkazu výměr ani není uvedeno ve skladbách podlah v architektonické části. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci podlahového vytápění a uvedení požadované skladby.**

dále byla položena otázka

- 2) **Ve výkresové části vytápění nejsou ve formátu PDF uvedena specifikace všech otopných těles. Při kontrole ve formátu DWG jsou tato specifikace uvedena.**
a) žádáme zadavatele o prověření zda tato specifikace je správně
b) v místnosti E.02.007 je ve formátu DWG otopné těleso, které však ve formátu PDF již v této místnosti chybí. Bude se toto těleso osazovat (je zahrnuto ve výkazu výměr)?

Na tyto otázky již bylo odpovězeno v rámci skupiny dotazů v dodatečné informaci č. 5 dne 19. 5. 2015 a odpověď byla následující:

Vytápění je navrženo v kombinaci otopných těles a podlahového vytápění. Podlahové vytápění bylo zvoleno na základě validační zprávy (DQC) a následně požadavku KHS. Podlahové vytápění umožňuje svislý vektor proudění vzduchu. Doplnujeme tuto informaci do technické zprávy (D.1.4.a.1a - Z2-TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf) a opravujeme výkaz výměr (2015-03-10-onn-os-E-08-UT-VV-v3.xls). Doplněné položky jsou označeny zeleným podbarvením. Pro odstranění pochybností o zapojení otopných těles a podlahového vytápění doplňujeme schema zapojení (D.1.4.a.4_Z2- SCHÉMA ZAPOJENÍ.pdf). Z hlediska rozdílnosti výkresů platí uložený v PDF, to odstranění pochybností jej přikládáme (D.1.4.a.4_Z2-PŮDORYS 2.NP.pdf). Doplnujeme dle požadavku specifikaci těles (D.1.4.a.1e- Z2-seznam těles.pdf).

V části dotazu 1) byl doplněn výkaz výměr (2015-03-10-onn-os-E-08-UT-VV-v3.xls) a v části 2) byla specifikována platnost výkresu D.1.4.a.4_Z2-PŮDORYS 2.NP.pdf a D.1.4.a.1e- Z2-seznam těles.pdf).

V Hradci Králové 19. 5. 2015

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření