

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 9 (Dodatečná informace č. 9)**

Veřejná zakázka: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zstoklasafusova@khk.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Mezi technickou zprávou a popisem ve výkazu výměr týkající se výtahu je rozpor v nosnosti, velikosti kabiny a dveří.

TZ:

Výtah: osobní nosnosti 800kg, lanový, bez strojovny (se strojem umístěným v šachtě), zděná výtahová šachtě velikosti š.2000/hl.1800mm, kabina velikosti š.1350/hl.1400, dveře š.900

Venkovní schodiště:

VV:

Poznámka k položce:

Nákladní výtah s přepravou osob, trakční bezstrojovný lanový

Nosnost: 1000 kg

Počet stanic: 2

Dopravní zdvih: 3400 mm

Dopravní rychlost: minimálně 0,40 m/s

*Pohon: Elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu bezpřevodový pohon, synchronní motor s rekuperací elektrické energie
Rozvaděč: mikroprocesorový (pro rekuperaci)
Ovladače: standard
Dveře šachetní i kabinové: 1000/2100mm, automatické 4-křídlové teleskopické oboustranně posuvné; ochrana kabinových dveří: celoplošná světelná clona (2D)
Rozměry kabiny: (š x hl x v) **1450** x 1400 x 2200 mm
Rozměry šachty: 2000 x 1800mm (čistý)
Prohlubeň šachty: 1100 mm; horní přejezd: 3300 mm
Kabina: oceloplechová lamelová, práškový nástřík; podlaha guma
Strop plochý s osvětlením
Ovládací panel s informačním displejem a tlačítky; tlačítka se světelným potvrzením volby; polohová a směrová signalizace, nouzové osvětlení kabiny, obousměrné dorozumívací zařízení, gong
Komunikace obousměrná dorozumívací zařízení přes telefonní linku
Osvětlení výtahové šachty: žárovkové osvětlení*

Dotaz č. 1:

Jaké parametry platí?

Odpověď na dotaz č. 1:

Platí parametry dle výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Je požadována nějaká pož. odolnost dveří výtahu?

Odpověď na dotaz č. 2:

Není.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 12.8.2024

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření