



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/080-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
12.08.2024

Vysvětlení, doplnění č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/28038 Sekeřice - Hlušičky“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,
prosíme o zodpovězení dotazů:

- 1) Položka 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM 4 ks
- Bylo by možné uvést bližší specifikaci obsahu položky – např. o jaké šachty se jedná, jejich umístění + popis a rozsah požadovaných prací?
- 2) Položky 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY
- Dle tabulky kubatur se jedná o výměry i v intravilánu. Jedná se o rozrytí v místech lemovaných obrubníky až k obrubníkům, nebo výměra již uvažuje s vynecháním místa podél obrub proti porušení konstrukce obrub?
- 3) V ZTKP objednatel, bod 7) je uvedeno, že v případě provádění krajových sanací není možné odstranit asfaltové vrstvy celoplošně
- jak má zhotovitel postupovat v případě položky 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM, jejíž součástí je snížení kce pro zachování stávající nivelety komunikace, když vybourané hmoty by měly být využity v položce 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM i do krajové sanace pro recyklaci za studena? Bude zhotoviteli umožněno odstranit asfaltové vrstvy celoplošně, aby vybourané hmoty mohly být využity do krajové sanace?

Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

- 1) Šachty jsou navrženy jako výměna za stávající šachty v průtahu obcí Sekeřice. V průběhu stavby po odkrytí stávajících šachet bude posouzen jejich stav a případně vybourány a nahrazeny novými šachtami se základní skladbou, viz. Vzorové listy VL 2 - Odvodnění, 21-01, 21-05 projektové dokumentace. Prvky budou dle potřeby monolitické železobetonové vč. výztuže, tak aby respektovaly stávající průběh kanalizace. Provedení bude upřesněno dle stávajícího stavu.

2) Výměra je počítána až k obrubníkům. Šířka provedení bude upřesněna s ohledem na průběh betonového lože stávajících betonových obrub i s ohledem na jejich výměnu.

3) V případě recyklace za studena v intravilánu obce je možné celoplošné frézování tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. ZTKP objednatele, bod 7 platí v případě, kdy má být prováděna sanace krajů vozovky.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/28038 Sekeřice – Hlušičky“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 26.08.2024 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010873>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření