



ROZVADĚČ RS:

- NOVÝ OCELOPLECHOVÝ PŘÍSAZENÝ ROZVADĚČ PODRUŽNÉHO JIŠTĚNÍ,  
ROZMĚR 600x900x250mm, IP40/20, PARAPET 900mm  
SPOJOVACÍ ROZVADĚČ PRO VÝVODY NUTNÉ ZACHOVAT PŘI A PO REKONSTRUKCI

HLAVNÍ VYPÍNAČ 80/3  
JISTIČ B63/3  
JISTIČ B32/3  
JISTIČ B20/3

QM1  
FA1  
FA2  
FA3

VEDOUcí PROJEKTU:		HLAVNí INŽENÝR PROJEKTU:	
ING. ARCH. TEREZA JIRÁSKOVÁ		ING. Jiří Hájek	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
STAVEBNÍ ČÁST:		KONTROLOVAL	
PROFESE:		Liboš Gorgun	
		Liboš Gorgun	
INVESTOR: Kraľovohradecký kraj, Pivovarské náměstí 124/5, 500 03 Hradec Kraľové			
Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné Jaroměř			
TRuhlářské dílny			
Husova 140, Jaroměř			
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RS			