



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/088-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
15.08.2024

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/28510 Velichovky – Rožnov“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 6)

Dobrý den,

Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Projektová dokumentace udává seřiznutí krajnice a následně její zpevnění. Ve výkaze výměr k ocenění chybí položka pro seřiznutí (čištění krajnic od nánosů). Žádáme zadavatele o doplnění položky, případně o informaci, ve které položce je s tímto seřiznutím počítáno.

Dotaz č. 2

Na základě prohlídky místa plnění, jsme zjistili, že v místech stávajícího příkopu jsou vzrostlé křoviny a stromy. Ve výkaze výměr chybí položka odstranění křovin. Žádáme zadavatele o doplnění.

Dále pak pro zachování sklonu příkopu, v průběhu jeho čištění, dojde k zasažení kořenového systému stávajících stromů. Žádáme zadavatele o sdělení, jak se stromy, které zasahují do příkopu, naložit. Výkaz výměr, ani projektová dokumentace, toto neudává.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1 (celkově č. 6)

Dotaz č. 1:

Seřiznutí krajnic a jejich čištění od nánosů je zahrnuto v položce č. 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M (SO 101 – Komunikace), kde je počítáno s čištěním příkopů včetně krajnic. Tato položka objemově vyhovuje.

Dotaz č. 2:

Odstranění křovin je zahrnuto v položce č. 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM (SO 101 – Komunikace), přičemž je zohledněn nutný prořez křovin. Z hlediska charakteru této akce bude případné kácení stromů provedeno v rámci běžné údržby objednatelem.

Dle konkrétní situace v souvislosti s polohou stromu a hloubkou prohloubení příkopu a navazujícího svahu budou některé stromy pokáceny, případně pokud bude možné prohloubit příkop a nebude vadit kořenový systém ve větším rozsahu, tak se pouze příkop prohloubí s opatrností, aby nebyl zasažen kořenový systém v takovém rozsahu, které by způsobilo uschnutí stromu.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření