



HZSHX008GJV4

**Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje****Územní odbor Jičín**

Dělnická 162, 506 01 Jičín

Č. j.: **HSHK- 2414-3/2023**

Adresát:

Vyřizuje: mjr. Ing. Romana Steinerová

**Fire Design s.r.o.**

Tel.: 950 510 324

Jedov 37

E-mail: romana.steinerova@hzscr.cz

675 71 Náměšť nad Oslavou

Datum: 14. 7. 2023

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY****Název stavby: Instalace EPS - Domov bez bariér****Místo stavby: k. ú.: Hořice v Podkrkonoší, parc. č. st. 1576,  
Strozziho 1333, 508 01 Hořice****Stavebník: Domov bez bariér, Strozziho 1333, 508 01 Hořice, IČO 13583212****Předložená dokumentace: /**

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14. června 2023 doplněnou dne 7. července 2023 – předloženo požární bezpečnostní řešení. Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.****Odůvodnění**

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

Tel.:  
E-mail: spisovna@hkk.izscr.czDatová schránka: yvfáb6e  
<http://khk.hzscr.cz>IČO: 70882525  
Číslo účtu: 19-4237881/0710

- **Požárně bezpečnostní řešení** textová část 30xA4 (30 stran včetně titulního listu) + výkresová část půdorys 1PP 1xA4, 1.NP 2xA4, půdorys 2.NP 2xA4, půdorys 3.NP 2xA4, půdorys 4.NP 1xA4:  
název: Instalace EPS - Domov bez bariér  
vypracoval: Ing. Hana Menclová Ph.D., ČKAIT 1400062, datum: 2023/05

**HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o „sociální ústav“ (celková plocha objektu = 1800 m<sup>2</sup>, výška stavby je 8,96 m, 5. třídy využití, 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží, počet osob jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob je 63 (parametr rozhodný pro zařazení do kategorie)) a tato stavba je dle § 9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do kategorie III, která představuje vyšší nebezpečí.**

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**mjr. Ing. Romana Steinerová**  
vedoucí pracoviště  
úřední osoba  
(podepsáno elektronicky)