



s - MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST (vzduch)
PRO MINIMÁLNÍ ODSTUPOVOU VZDÁLENOST VE ZDI JE TŘEBA S NÁSOBIT HOJNOSTI 2
SK - SVORKA KŘÍŽOVÁ
SU - SVORKA UNIVERZÁLNÍ
SZ - SVORKA ZKŮŠEBNÍ
SD - SVORKA ODPÁVĚVÁ
DZ - OCHRANNÝ ŽELEZNIK
JT - JMACÍ TYČ, DELKA NAZNAČENA NA VÝKRESE
PJ - POMOCNÝ JMACÍ, DELKA NAZNAČENA NA VÝKRESE
- MINIMÁLNÍ VÝŠKA 50cm
SR03 - SVORKA UZEMŇOVACÍ PRO PROPOJENÍ KRUHOVÝCH A PLOCHÝCH VODIČŮ
JMACÍ SOUSTAVA
UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA PROVEDENA PÁSKEM Fa2x30x4
PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC
OCHRANA PŘED GRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PODLE ČSN 33 2000-4-41ed.3

SO 02 - OBJEKT TRUHLÁŘSKÝCH DÍLEN

PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC OCHRANA PŘED GRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 33 2000-4-41ed.3			ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jiří Hájek, Luboš Gorgan IČO: 44702374, DIČ: CZ 44702374 tel.: +420 49548398, e-mail: h1@h1gic.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA BRÁSKOVÁ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ČÍSLO ZAKAZKY 14-H-2021 / 21-F-70 DATA PROJEKTU: 10.2021 PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY TYP PROJEKTU: ELEKTROINSTALACE MĚŘÍTKO: PŘELOHA: 1:100 D2_4.4.6.11	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁST:	PROJESE: Luboš Gorgan	VYPRACOVAL KONTROLOVAL Luboš Gorgan		
INVESTOR: Kralupyňský kraj, Provozní sídlo 1245, 500 03 Hrádek Králové				
HROMOSVODY A UZEMNĚNÍ				