



z VÁŠTÍ OBJEKTU BUDE OSTRANĚNÉ PODLE: dle vyřesované dokumentace  
před zahájením demontáže podliehu bude provedena sonda - a bude zhotoven stav nosné konstrukce pro případné využití koco pro SDK podlie  
- VE ZNP V MÍSTNOSTI 208A VZNIK SPRCHA - V MÍSTNOSTI 208 A 208a BUDE OSTRANĚNÝ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚT, BUDE OSTRANĚNÁ NÁSLAPNÁ  
VRSTVA S OKLADY  
- VĚŠKÉ PROSTUPY A TRASOVÁNÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S DOKUMENTACÍ PROFESÍ (ELEKTRO, VZDUCHOTECHNIKA, ZDRAVOTNÍ TECHNIKA)  
- VĚŠKÉ DRAŽKY PRO VEDENÍ PROFESÍ BUDOU PROVÁDĚNÝ FREZOVÁNÍM ZDVA, V OBVODOVÉ STĚNĚ DRAŽKY HLUBOKÉ VÍCE NEŽ 100 MM OBLOŽIT  
POLYSTYRENEM LN 50 MM

[illegible]

PŮDORYS 2.N.P. SO02.3- STÁVAJÍCÍ STAV+ BOURÁNÍ	1:50	D.2 1.1.02.4
--	------	--------------

PŮDORYS 2.N.P. SO02.3- STÁVAJÍCÍ STAV+ BOURÁNÍ	1:50	D.2 1.1.02.4
--	------	--------------