

[illegible]









ROZVODNÁ SOUSTAVA – SILNOPROUD

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 400V / TN-C-S
OCHRANA PŘED (BŘÍZEM ELEKTRICKÝM PROBLEDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
OCHRANA (IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
OCHRANA KRITTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
DOPĚLKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM OCHRÁNČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ELEKTRO KABELY

- | | |
|---|--------------------|
| — | COOH-R-J 5x0 |
| — | COOH-R-J 5x16 |
| — | COOH-R-J 5x2,5 |
| — | COOH-R-J 3x2,5 |
| — | COOH-R-O 3x1,5 |
| — | COOH-V-J 3x1,5 P60 |

LEGENDA ELEKTRO – SILNOPROUD ZNAČEN

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, IP 44 |
|  | 3-FÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V |
|  | JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V |
|  | PODLAHOVÁ KRABICE 4x ZÁSUVKA 230V |
|  | KONCOVÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ |
|  | DRÁTĚNÝ ŽLAB ŠÍŘE 200 |
|  | DRÁTĚNÝ ŽLAB ŠÍŘE 150 |
|  | HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE |

 $\pm 0.000 = 233.030 \text{ m n. m.}$

Znakov	a	Datum	Prijem
	b		
	c		
	d		

INVESTOR:	<div> <div>Královéhradecký kraj</div> <div> Královéhradecký kraj Plzeňské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 330 e-mail: posta@kr.kralovohradecky.cz </div> </div>
PROJEKTANT:	

<p>TECHNICO Opava s.r.o.</p>	<p>TECHNICO Opava s.r.o. Husácká 120/91 745 01 Opava tel. 502 798 970 info@technico.cz</p> <p>architects & engineers</p>
<p>PROJEKTANT ČASTI:</p>	

ENERGIA art and technology s.r.o. ENERGI art&technology s.r.o.
 Via della Pace 2
 00186 Roma (RM) Italy
 Tel. +39 06 773 381
 info@energia.cz

PROJEKTANT ČASTI:		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jakub Guřka	
VYPRACOVANÍ:	Michal Zubalík	
KONTROLOVAL:	Michal Zubalík	

D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Stavební úpravy objektu č. p. 241 SPŠOW ve Velkém Poříčí - zpracování PD - II. IČA: Velká Poříčí, parcel. č. zps91	FORMÁT DATUM STUPĚŇ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	914 x 1250 12/2023 DPS TO-610-DPS
	MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU	1:100 D.1.4.7.b.05