



MŘÍŽOVÁ SOUSTAVA V PODLAZE 2.NP

DETAIL SVISLÉHO VEDENÍ UZEMŇOVACÍHO DRÁTU FeZn 8 A PROPOJENÍ NA ARMOVANÍ

Obr. 1. Propojování na uzemňovací soustavu
1 – krovový kryt atiky,
2 – ocelové armovací pruty,
3 – mřížové vedení překrývající armování,
4 – připojení jímacího vedení,
5 – vnitřní ekvipotenciální vyrovnání,
6 – bleskově odolné připojení na armování,
7 – spojené armování,
8 – okružní zemnič,
9 – základový zemnič

VNĚJŠÍ OCHRANA PROTI BLESKU

Třída LPS:I
Třída LPL:I

Mřížová jímací soustava tvořena drátem AlMgSi 8 na podpěrách PV21, PV23b s velikostí ok max. 5x5 metrů.

SVODY NA HLAVNÍM OBJEKTU:

Svody na hlavním objektu jsou řešeny skze železobetonovou konstrukci, výztuže z natažené dráty FeZn 8. Vývody drátu FeZn 8 z železobetonové konstrukce budou řešeny dle řezu 1–1 nebo detailu svislého vedení. Propojení s armovacími dráty bude řešeno každé 2 metry.

VNITŘNÍ VEDENÍ V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI:
svislé vedení FeZn 8 bude řešeno v mřížové soustavě s velikostí ok max. 5x5 metrů maximálně propojené s armovacími dráty každé 2 metry. Každá podlaha a strop bude řešena vlastní mřížovou soustavou o max. velikosti 5x5 metrů a napojena na obvodové svislé dráty FeZn 8.

Vývody na ekvipotenciální svorkovnice budou řešeny dráty FeZn 8 v určených pádorysných místech odbočkou se svislého drátu FeZn 8.

Po celou dobu propojování a před zalitím betonem je nutné pořizovaní fotodokumentace o provedeného měření uzemnění, jednotlivých svodů, vývodu u ekvipotenciální svorkovnice

SVODY NA VEDLEJŠÍM OBJEKTU:

Budou celkově 4 a realizovány drátem AlmgSi 8 na podpěrách PVIc uchycených do hmoždinek určených k instalaci do zateplení. Ve výšce 1,7m budou instalovány zkušební svorky. zkušební svorky budou zapojeny do závodních tyčí o délce 2 metry které budou uchycené pomocí držáku DJDe následně připojeny svorkou SJ2 k vyvedenému drátu FeZn 8 ze zemniči.

Čísla svodu budou doplněna dle stávajícího číslování



±0,000 = 233,030 m n. m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	-			
	1			
	2			
	3			

INVESTOR:

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1078/51
746 01 Opava 1
tel: 553 760 910
info@technico.cz
architects & engineers

PROJEKTANT ČÁSTI:

ENERGIA art and technology s.r.o.

ENERGIA art and technology s.r.o.
Zámecká 7
110 00 Praha 1
tel: 603 772 997
info@energia.cz

PROJEKTANT ČÁSTI:			
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jakub Guňka		
VYPRACOVAL:	Michal Zubalík		
KONTROLOVAL:	Michal Zubalík		

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Stavební úpravy objektu č. p. 241 SPŠOW ve Velkém Poříčí - zpracování PD - II.	FORMÁT	A1
	DATUM	12/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-610-DPS
K.ú. Velké Poříčí, parc.č.: st. 2991	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VNĚJŠÍ OCHRANA PROTI BLESKU	1:100	D.1.4.7.b.11