



HZSHX008K039



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Územní odbor Východ

Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí



Č. j.: HSHK- 2729-4/2023 (202-NA-OP-2023)

Počet stran: 3

Počet příloh: 0

Adresát:

PROXION s.r.o.

Hurdálkova 206

547 01 Náchod

Vyřizuje: por. Bc. Miroslava Schefzu, DiS.

Tel.: 950 515 526

E-mail: miroslava.schefzu@hzscr.cz

Datum: 27. 9. 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

- 1) Domov důchodců Česká Skalice - modernizace elektrické požární signalizace;
- 2) Ústav sociální péče Česká Skalice - modernizace elektrické požární signalizace

Místo stavby:

- 1) Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice
k. ú.: Česká Skalice, parc. č. 1936
- 2) Riegrova 594, 552 03 Česká Skalice
k. ú.: Česká Skalice, parc. č. 697

Stavebník:

Domovy Na Třešňovce, IČO 71193952

Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice

Předložená dokumentace:

dokumentace pro ohlášení stavby

vypracoval: Ing. René Hubka, ČKAIT 0600923

datum: květen 2023

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27. 07. 2023.

Tel.:
E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datová schránka: yvfab6e
<http://khk.hzscr.cz>

IČO: 70882525
Číslo účtu: 19-4237881/0710

Jelikož žádost neměla předepsané náležitosti, byla dne 14. 08. 2023 odeslána výzva k odstranění vad žádosti. Dne 15. 09. 2023 byla žádost doplněna. Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení (1)** Domov důchodců Česká Skalice - modernizace elektrické požární signalizace): textová část 7xA4 (7 stran včetně titulního listu) + Výkresová část: SITUACE 1:1000 PŘÍLOHA 1 1xA4, 1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ ČÁST „A“ 1:150 PŘÍLOHA 2 2xA4, 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ ČÁST „A“ 1:150 PŘÍLOHA 4 2xA4, , 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ ČÁST „B“ 1:150 PŘÍLOHA 4 2xA4, , 2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ ČÁST „A“ 1:150 PŘÍLOHA 5 2xA4, , 2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ ČÁST „B“ 1:150 PŘÍLOHA 6 2xA4, 3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ ČÁST „A“ 1:150 PŘÍLOHA 7 2xA4, 3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ ČÁST „B“ 1:150 PŘÍLOHA 8 2xA4

název: 1) Domov důchodců Česká Skalice - modernizace elektrické požární signalizace;

vypracoval: Petr Šulc, ČKAIT 0602153

datum: květen 2023

- **Požárně bezpečnostní řešení (2)** Ústav sociální péče Česká Skalice - modernizace elektrické požární signalizace): textová část 7xA4 (7 stran včetně titulního listu) + Výkresová část: SITUACE 1:1000 PŘÍLOHA 1 1xA4, 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ M 1:200 PŘÍLOHA 2 2xA4, 2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ M 1:200 PŘÍLOHA 3 2xA4, 3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ M 1:200 PŘÍLOHA 4 2xA4

název: 2) Ústav sociální péče Česká Skalice - modernizace elektrické požární signalizace

vypracoval: Petr Šulc, ČKAIT 0602153

datum: květen 2023

- **Další podklad vedený ve spisu**

název: Souhlas provozovatele ZDP a PCO

vypracoval: ASTOR KOMPLEX, Ing. Petr Chýlek

datum: 13. 09. 2023

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb:

1) objekt domova důchodců (pro 100 osob, z toho s přístupem 27 osob jejichž evakuace je podmíněna asistencí dalších osob, páté třídy využití, bez podzemního podlaží, se třemi

nadzemními podlažími, požární výšky 6,5 m, se zastavěnou plochou 2143 m²), která je podle ustanovení § 9 písm. a) bodu 3. vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III;

2) objekt ústavu sociální péče (pro 80 osob, z toho s přístupem 55 osob jejichž evakuace je podmíněna asistencí dalších osob, páté třídy využití, bez podzemního podlaží, se třemi nadzemními podlažími, požární výšky 6,7 m, se zastavěnou plochou 1432 m²), která je podle ustanovení § 9 písm. a) bodu 3. vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III .

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Bc. Miroslava Schefzu, DiS.
stavební prevence
úřední osoba