



HZSHX008X81A



## Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Územní odbor Východ (NA)

Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí



Č. j.: HSHK-1876-2/2024 (142-NA-OP-2024)

Počet stran: 3

Počet příloh: 0

Vyřizuje: por. Ing. Leoš Hejna

Tel.: 950 515 561

E-mail: leos.hejna@hzscr.cz

Datum: 10. 6. 2024

Adresát:

**ASTOR-KOMPLEX s.r.o.**

Přemyslova 1285/38

500 08 Hradec Králové

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

#### Název stavby:

Instalace EPS - Domov důchodců Náchod

#### Místo stavby:

Bartoňova 903, 547 01 Náchod

k. ú.: Náchod, parc. č. st. 1111

#### Stavebník:

Domov důchodců Náchod, IČO 71193987

Bartoňova 903, 547 01 Náchod

#### Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v užívání stavby, DSP a DPS

vypracoval: Ing. Petr Chýlek a Ing. Bohuslav Strnad (PD EPS), ČKAIT 0601487

datum: 15.5.2024 a 12/2023

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 15. 5. 2024.

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

Tel.:  
E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datová schránka: yvfab6e  
<http://khk.hzscr.cz>

IČO: 70882525  
Číslo účtu: 19-4237881/0710

obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: domov důchodců,
- zastavěná plocha budovy: ..... 1624 m<sup>2</sup>,
- počet nadzemních podlaží: ..... 4,
- počet osob navržených v budově: ..... 166,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: ..... 100,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: ..... pátá třída využití.
- výška stavby: ..... 10 m,
- počet podzemních podlaží: ..... 1,
- počet ubytovaných osob v budově: ... 136,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

## SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

### Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení: textová část 19xA4 (19 stran včetně titulního listu)**  
název: Instalace EPS – Domov důchodců  
vypracoval: Ing. Hana Menclová Ph.D., ČKAIT 1400062  
datum: 08/2023 a 05/2024
- **Slaboproud EPS – Technická zpráva EPS 7xA4, Slaboproud EPS 1.PP 10xA4, Slaboproud EPS 1.NP 14xA4, Slaboproud EPS 2.NP 14xA4, Slaboproud EPS 3.NP 14xA4, Slaboproud EPS 4.NP 8xA4, Blokové schéma EPS 14xA4**  
název: Slaboproud EPS  
vypracoval: Ing. Bohuslav Strnad  
datum: 07/2023 a 12/2023

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby a změny stavby skupiny I podle ČSN 73 0834 přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické

podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

**por. Ing. Leoš Hejna**  
stavební prevence  
úřední osoba