

Dodatečné informace č. 8 k zadávacím podmínkám

Zakázka: “Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce operačních sálů”

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje na základě § 49 zákona o veřejných zakázkách dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Požaduje zadavatel pro zvýšení transparentnosti doložit v nabídce technické listy a prohlášení o shodě k položkám zdravotnické technologie za účelem doložení splnění minimálních technických parametrů nabízených položek se zadávací dokumentací?

Dodatečná informace na dotaz č. 1:

Technické listy a prohlášení o shodě jsou nutné doklady pro vlastní realizaci stavby. V rámci nabídky je uchazeč nebude dokládat. Tyto dokumenty budou kontrolovány před vlastní realizací a budou schvalovány autorským dozorem a technickým dozorem. Tyto doklady budou dále součástí dokladové složky kolaudace stavby.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci Doplnění ONN jsou uvedeny technické listy vozíků, sítí a dekontaminačních kontejnerů. Může zadavatel specifikovat požadované rozměry těchto prvků pro správné ocenění těchto položek?

Dodatečná informace na dotaz č. 2:

Rozměry jsou přesně dle katalogových listů co byli v příloze tj.:

VSMN/SV-1000	Vozík na přepravu sterilizačních kontejnerů - velký	1050x720x1375cm
B397136910732	Kontejner dekontaminační; 580×280×260 mm	580×280×260 mm
B397136911222	Koš perforovaný 480×240×70 mm	480×240×70 mm

V Hradci Králové 28. 5. 2015

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření