

DÍLČÍ PROTOKOL O PROVEDENÉ KONTROLE SOUPISU PRACÍ PDPS č.1	
Pracoviště	ŘSD ČR Správa Hradec Králové
Stavba	I/14 Solnice, obchvat - ZAV
Projektant	PUDIS a.s.
Datum	23.8.2022
Zpracoval	Alexandra Reimann

## 1. Obecně

- *hmotnosti materiálů musí být v souladu s OTSKP, část I., odd. 2.4.*
- *položky plodících odpad musí obsahovat text: včetně odvozu na trvalou skládku, doplnit ke všem položkám*

## 2. Posouzení cenové úrovně

- *Položky v soupisu prací stavby jsou zpracovány v cenové soustavě OTSKP a oceněny expertními cenami v cenové úrovni roku 2021.*
- *V soupisech prací jsou obsaženy položky, jejichž jednotková cena není v souladu s cenovou soustavou OTSKP 2022. V případě položek stavebního dílu 0, Všeobecné konstrukce a práce a veškerých položek, které mají v DZ uvedenou jednotkovou cenu 0,- Kč se nejedná o chybu, ačkoliv jsou v generovaném seznamu uváděny. Porovnání JC oproti datové základně není v tomto případě určující a JC se stanovuje odborným odhadem projektanta individuálně.*
- *O chybu se také nejedná u standardních 5místných položek, u kterých může být jednotková cena pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky upravena v souladu s obecnými principy OTSKP dle předpokládané odvozní vzdálenosti. Toto ustanovení se týká skupin položek přípravných prací, vykopávek, odkopávek a bouracích prací (stavební díly 11, 12, 13, 16, 96, 97 a 98), u kterých existují i 6místné položky s uvedením konkrétní odvozní vzdálenosti.*

## 3. Připomínky k projektové dokumentaci

- *Ve všech výkresech a přílohách PD opravte název akce na „I/14 Solnice, obchvat – zemní práce pro ZAV“*
- Opraven název akce ve všech výkresech a přílohách PD.

## 4. Připomínky k soupisu prací – po stavebních objektech

Opravte název stavby na „I/14 Solnice, obchvat – zemní práce pro ZAV“.

Přeceňte všechny položky na cenovou úroveň OTSKP 2022.

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Připomínky k položkám:

02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE: Dle častého požadavku z ŘSD Praha změňte na jimi požadovanou položku 02991 a vykažte množství v kusech.

- Položka 02991 vložena místo pol. 02990.

03100 ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ: položku odstranit, náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v jednotlivých položkách soupisu prací

- ŘSD souhlasí s vypuštěním položky. Položka odstraněna.

Vložte novou položku:

02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ: do popisu položky doplňte text „Dodatečná ochrana stávajících inženýrských sítí při zemních prací na staveništi, např. v místě křížení IS se staveništní komunikací“, vykažte množství a doplňte cenu

- Vložena nová položka.

Vložte novou položku:

02910 var a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ: do popisu položky doplňte text „Geodetické vytýčení“, vykažte množství a doplňte cenu

- Vložena nová položka.

Vložte novou položku:

02910 var b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ: do popisu položky doplňte text „Ověření polohy stávajících sítí technické infrastruktury, vč. jejich vytýčení a poplatků správcům těchto sítí za součinnost“, vykažte množství a doplňte cenu

- Vložena nová položka.

Vložte novou položku:

03510 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE: do popisu položky doplňte text „Otočné kolové či pásové rypadlo s širokou rovnou lžící bez ozubeného břitu tzv. "svahovka". Pouze pro vykonávání drobných prací na pokyn archeologa. Využití i více strojů současně dle požadavků archeologa“, vykažte množství 180 hodin a doplňte cenu 650,- Kč/hod

- Vložena nová položka.

## **SO 810.1 Příprava území – kácení zeleně**

Připomínky k položkám:

11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN: do popisu položky doplňte text „Odstranění křovin a stromů do průměru do 100 mm, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, spálení na hromadách nebo štěpkování s povinným odkupem dřevní hmoty zhotovitelem“.

- Upraven popis položky.

11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ: do popisu položky doplňte text „Odstranění stromů a pařezů, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, štěpkování s povinným odkupem dřevní hmoty zhotovitelem“.

- Původní položka rozdělena na kácení a samostatné odstranění pařezů včetně podmínek provádění.

11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ: do popisu položky doplňte text „Odstranění stromů a pařezů, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, štěpkování s povinným odkupem dřevní hmoty zhotovitelem”.

- Původní položka rozdělena na kácení a samostatné odstranění pařezů včetně podmínek provádění.

11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ: do popisu položky doplňte text „Odstranění stromů a pařezů, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, štěpkování s povinným odkupem dřevní hmoty zhotovitelem”.

- Původní položka rozdělena na kácení a samostatné odstranění pařezů včetně podmínek provádění.

## **SO 810.2 Příprava území – skrývka ornice**

Vložte novou položku:

11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH: do popisu položky doplňte text „Jedná se o odstranění zbytků zemědělské výroby na zemědělských pozemcích, organických zbytků a malých staveb jako boudy, krmelce a ohrady u ostatních ploch. Zbytky budou odvezeny na předem určenou skládku (vč. uložení a poplatku za skládku)”, vykažte množství a doplňte cenu 3,- Kč/m<sup>2</sup>.

- Vložena nová položka.

12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I: položku označte variantou „a”, dále odstraňte množství sejmutí ornice 3557,1 m<sup>3</sup> která je určena pro odvoz na zemědělské plochy ZEAS Podorlicko. Do popisu položky vložte text: „Natěžení a dovoz ornice a podorníčí z mezideponie”.

- Položka rozdělena.

Vložte novou položku:

12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I: položku označte variantou „b”, vykažte množství 3557,1 m<sup>3</sup> a opravte jednotkovou cenu v souladu s obecnými principy OTSKP dle předpokládané odvozní vzdálenosti. Do popisu položky vložte text: „Naložení a odvoz ornice třídy ochrany I. a II. na zemědělské plochy ZEAS Podorlicko z mezideponie”.

- Položka rozdělena.

**Pokud se bude rozprostírat ornice na pozemcích ZEAS Podorlicko tak:**

Vložte novou položku:

18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ: položku označte variantou „a”, vykažte množství 3557,1 m<sup>3</sup>.

- Nebude doplněno – ornice uložena na deponii.

**V oddíle 8.1.3 Kácení dřevin průvodní zprávy je napsáno: „Vzrostlé stromy, které se nebudou kácet, budou proti případnému poškození ochráněny dle ČSN 83 9061”. Pokud je nutná ochrana stromů tak:**

Vložte novou položku:

18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM a vykažte příslušné množství

- Vložena nová položka.

Pro položku 03510 **SO 000 Vedlejší a ostatní náklady** doporučuji doplnit položky viz níže:

12573	c	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz zeminy vykopané při provádění archeologického výzkumu na mezideponii (provádění výkopu pro archeologický průzkum je vykazáno v položce 03510 SO 000 Vedlejší a ostatní náklady)	M3	260,000
		Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
12573	d	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz zeminy pro zpětný zásyp jam po archeologickém výzkumu <i>natěžení a dovoz materiálu z mezideponie po archeologickém průzkumu dle pol.č. 17411:</i>	M3	260,000
		Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  <i>zásyp jam po archeologickém výzkumu Množství je předpokládáno</i>	M3	260,000
		Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		

- Vloženy nové položky.

Vložte novou položku:

11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN: do popisu položky vložte text „čerpání vody z výkopů archeologických prací, v případě potřeby, množství předpoklad a doplňte množství dle uvážení. Dle mého soudu cca 50 hodin.

- Vložena nová položka.

**SO 810.4 Dočasné odchyťové a bezodchyťové bariéry**

Bez připomínek

V Hradci Králové 23.8.2022

A.Reimann