

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka:	„Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce“
Ev. č. VVZ:	Z2024-039370
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V novém opraveném VV jste u objektu SO 01-03 vynechali dveře D01 900/1987, požární EW15CDP3, místo toho máte v položkách: č. 91 Montáž vč. dodávky - ocelová vrata s vloženou izolací s PO EW15C DP1 plná 2750x2660mm (D03), č. 92 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně a č. 93 dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární, povrch fóliový plné 2750x2666mm. Tzn vrata o rozměru 2750x2666 mm, jednou ocelová a jednou dřevotřísková, což je v nesouladu s PD. Žádám o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 1

Při opravě položky týkající se dveří D03 došlo k chybě. Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr, jež tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr ve znění před uveřejnění tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

U dveří venkovních plastových objekt SO 01-03 označení dveří De1-De3 je ve výkazu výměr poř.č. 95 a 96 uvedena bezpečnostní třída RC2, což není standardní, v tabulce PD-D.2.1.1.17.1 se RC2 nepožaduje. Platí VV nebo tabulka?

Odpověď na dotaz č. 2

Jedná se o vstupní dveře do objektu. V tabulkách výrobků je uvedena bezpečnost zámku – platí i pro dveře. Takže dveře budou s bezpečnostní třídou RC2.

Místo a lhůta pro podání nabídek

V souladu s § 99 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Nově lhůta pro podání nabídek končí: 27. 9. 2024 v 14:00 hod.**

Příloha:

Příloha č. 03 – Položkový soupis prací s výkazem výměr ke dni 17. 9. 2024

Za zástupce zadavatele na základě pověření