

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové“ – stavební práce v 1PP a 2PP II“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Mgr. Jitka Bučková,
e-mail: jbuckova@khk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 2/1:

Z poskytnutých podkladů není zcela jasné provedení jednotlivých dřevěných dveří a zda se dají splnit požadované parametry - například kopie původních dveří mají mít (stejně jako ostatní dřevěné dveře) povrchovou úpravu HPL laminát, zvukovou neprůzvučnost 27 dB,...

Žádáme o jednoznačné určení provedení jednotlivých dveří a ověření proveditelnosti požadovaných parametrů pro každou položku.

Odpověď č. 2/1:

Dveře s označením T105 a T107, budou kopiemi stávajících dveří, které nyní vedou z chodby na schodiště. Stávající dveře nemají v současné době žádnou požární odolnost, a proto je nutné vyrobit je nové s požadovanou požární odolností, ve stejném členění a profilaci apod. Provedení ostatních dřevěných dveří je zřejmé z tabulky truhlářských výrobků.

Dotaz č. 2/2:

Jedná se o položku č.3 (Neuznatelné položky – SO 01.02.01 – Celoplošná injektáž bez odkopání stavby 1.np a 2.np)

1	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	29,484
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111		
		VV	"1pp		
		VV	(5,19+3,75+0,4*6)*2,6		29,484
		VV	Součet		29,484
2	K	985206190.R	Utěsnění stěn po očištění šlemem minimálně ve třech vrstvách	m2	29,484

Poznámka k položce:

P
Poznámka k položce: Popis: Těsnící šlem odolný síranům
Vlastnosti: jednosložkový; vysoká odolnost proti síranům;
vodotěsný do 1 bar (pozitivní i negativní tlak); otevřený difúzi
vodních par; odolný alkáliím a mrazu; jednoduché zpracování

VV "1pp
VV (5,19+3,75+0,4*6)*2,6 29,484
VV Součet 29,484

3	K	985421190.R.	Těsnící plošná injektáž	m2	381,292
---	---	--------------	-------------------------	----	---------

Kdy si myslím, že by měla být výměra 29,494 m2 jak jsou i položky č.1 a 2.
Prosím o kontrolu a případnou změnu ve VV.

Odpověď č. 2/2:

Výkaz výměr je v oddíle „NEZNATELNÉ POLOŽKY – SO 01.02.01 – Celoplošná injektáž bez odkopání“ upraven nově tak, že položky č. 1, 2 a 3 mají správně stejnou výměru = 29, 484 m2. Zasíláme upravený výkaz výměr.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se přiměřeně prodlužuje.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 10. 2024 v 9:00 hod.

Přílohy:

240501B - REVITALIZACE BUDOVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ CELÝ ROZPOČET BEZ PS (zadání)

V Hradci Králové 26. 9. 2024

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření