

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Správa a údržba areálu Nemocnice Broumov“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: podlimitní, zjednodušené podlimitní řízení

Vážený,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena na email pověřené osoby dne 25.09.2024 v 15:26, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Ve smlouvě v bodě 1.5 je další bod 1.5 Zajištění pracovní pohotovosti firmou GR. Tuto pohotovost zajišťovala tato firma v minulé smlouvě.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel na základě obdržené žádosti o vysvětlení reviduje znění bodu 1.5. Přílohy č. 4_Smlouva o správě a údržbě areálu nemocnice Broumov. Revidované znění Přílohy č. 4 je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci bod 5.2.3. , je požadované osvědčení o provádění revizí elektrických zařízení dle par.9 vyhlášky 50/1978 sb. Par.č.9 byl ve vyhlášce 50/1978 sb. určen pro revizní techniky. V současné době je vyhláška nahrazena novou. Odborná způsobilost k výkonu činnosti v elektrotechnice je par7 NV 194/2022 - Osoby znalé pro řízení činnosti.

Pozn. Pravidelné revize vyhrazených zařízení (dřívější par.9 výše zmíněný) provádí smluvně pro nemocnice Ji. Tegistic Liberec.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

V kontextu uvedeného zadavatel ruší požadavek na odbornou způsobilost v bodě prvním v článku 5.2.3. zadávací dokumentace:

- ~~osvědčení vydané organizací státního odborného dozoru pro provádění revizí elektrických zařízení dle § 9 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice;~~

A přijímá nové znění prvního bodu článku 5.2.3. zadávací dokumentace:

- **Doklad o oprávnění k provádění zkoušek elektrické bezpečnosti dle ČSN 33 1600 ed. 2.**

Ostatní požadavky zadavatele na prokázání odborné způsobilosti účastníka uvedené v čl. 5.2.3. ZD zůstávají nezměněny.

Dotaz č. 3:

Dodavatelské práce a služby na základě přidělených Helpdesk (čl.1.4.smlouvy) - uvedený počet 65 hodin měsíčně je zřejmě chybně uveden. Prosím o případnou kontrolu.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Zadavatel reviduje požadavek na orientační rozsah činnosti č. 4 - Dodavatelské práce a služby na základě přidělených HD (čl. 1.4. sml.) v časové dotaci 165 hodin měsíčně. Zadavatel uvedl v Cenové nabídce (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) orientační rozsah časové dotace pro jednotlivé činnosti, tak aby účastník mohl relevantně stanovit cenu za jednotlivé činnosti, nicméně je nutné uvést, že tyto časové dotace jsou orientační, tj. v případě plnění smlouvy je možné, že v některém měsíci bude časová dotace za činnosti nižší či naopak vyšší. Revidované znění přílohy č. 2 je přílohou tohoto vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

Pracovní pohotovost 24/7 měsíčně - fixní částka je uvedena ve sloupci: Cena celkem za 24 měsíců. Do buňky tabulky se má uvést fixní částka za měsíc nebo za 24 měsíců?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 4:

Ne, uvedená sazba za pracovní pohotovost 24/7 je fixní částkou za měsíc. Účastník tuto hodnotu, tj. sazbu za pracovního pohotovost 24/7 za 1 (jeden) měsíc, doplní do posledního sloupce.

Dotaz č. 5:

Hodinová sazba za práci nad rámec prací uvedených v tabulce dodavatelským způsobem bude fakturována dle dohody a skutečně odpracovaných hodin

Odpověď zadavatele k dotazu č. 5:

Ano, hodinová sazba za práci nad rámec měsíčních sazeb je určena k proplacení provedených prací, které jsou nad rámec paušálních činností. Částku za hodinou sazbu uvede účastník do posledního sloupce.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se na základě rozhodnutí zadavatele prodlužuje o 5 (pět) pracovních dní, tj. přiměřeně s ohledem na poskytnuté vysvětlení, tj. **lhůta pro podání nabídek je stanovena na 11.10.2024 do 10:00 hodin.**

Přílohy vysvětlení č. 1:

Příloha č. 2_Cenová nabídka, podklady pro hodnocení_REV

Příloha č. 4_Smlouva o správě a údržbě areálu nemocnice Broumov_REV

V Náchodě dne 17.9.2024



RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.