


Rozvaděč RE je tvořen typovou kompaktní skříní  
2x měření 63B/3, 80B/3, 2x HDO, IP44  
Hlavní přívod a ostatní vývody budou provedeny spodem.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÍSLO: 	PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK	VÁCLAV SHÁNĚL	VÁCLAV SHÁNĚL		
ING. JIŘÍ HÁJEK	VÁCLAV SHÁNĚL	JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové			ČÍSLO ZAKÁZKY	06-H-2023
Umístění náhradního zdroje ZZS Temný Důl p.č. 314/4, k.ú. Temný Důl			DRUH PROJEKTU	DUR
			DATUM	05.2023
			FORMÁTŮ A4	2
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
Silnoproudá elektrotechnika Schema zapojení – rozvaděč RE, RST, NZ			1 : 100	D1.1.4.EL3