



PROSTOROVÁ REZERVA PRO ZAŘÍZENÍ SLP 32M

NAPĚTÍ : 3 N ~ 50 Hz 400/230 V
SÍŤ : TN-S
OCHRANA : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

TYP SKŘÍŇE : OCELOPLECHOVÁ
VÝROBCE : --
ROZMĚR : 1000 x 600 x 200 mm
KRYTÍ : IP40/20
PŘÍVOD : ZHORA
VÝVODY : NAHORU
OCHRANA : ČSN 33 2000-4-41 ed.2
NORMA : ČSN EN 61439-3
PROUD : In = 32A

ELEKTROIN		
ELEKTROIN spol. s r.o. Čechova 326 547 01 Náchod		
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	SCHVÁLIL:
Jiří LAJDA	Ing. ŽÁK	Ing. ŽÁK
INVESTOR	KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, HRADEC KRALOVÉ	
AKCE ENERGETICKÉ OPRAVY BUDOV NOVÝ HLUCHÁK VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ		
VÝKRES	ROZVADĚČ RS 01	ČÍSLO VÝKRESU
PŘEHLEDOVÉ A OBVODOVÉ SCHEMA		17 022 07