

Oblastní inspektorát práce
pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

Ing.arch. HLUBUČEK RADOVAN
Jalovcová 237/6
500 09 Hradec Králové

Váš dopis ze dne
30.06.2023

Naše č.j.:
10748/8.42/23-2

Naše sp. zn
V8-2023-96

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Lukáš Krčil / 950 179 835

Hradec Králové
14.07.2023

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD - II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

místo: Purkyňova 446, Náchod

zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546

projektant: , , IČ:

předložená výše nadepsanému OIP dne 30.06.2023

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. V souhrnné technické zprávě je v části "B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby" uvedená zrušená norma ČSN 73 1901. Byla nahrazena normami ČSN 73 1901-1 – Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení, ČSN 73 1901-2 - Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou, ČSN 73 1901-3 - Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi. Dále je zde uvedena zrušená vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Doporučuji zkontrolovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení uvedených v projektové dokumentaci, u norem jejich aktuální znění a správné edice. a provést případné úpravy PD v příslušných částech.

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Oblastní inspektorát práce
pro Královéhradecký kraj
a Pardubický kraj
Říční 1195
501 01 Hradec Králové

Ing. Lukáš Krčil
Inspektor

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby