



Č. j.:KRP-85532-2/ČJ-2023-050506

Náchod 16. srpna 2023

Počet listů: 2

Přílohy: 1/1

Vážený pan
Ing. arch. Radovan Hlubuček
Jalovcová 237/6
500 09 Hradec Králové

**Projektová dokumentace stavby „OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD – II. ETAPA
MODERNIZACE A DOSTAVBY – novostavba pavilonu D“, pro společné územní a stavební
řízení - stanovisko.**

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a s odkazem na ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává na podkladě Vaší žádosti, kterou obdržel dne 15. 08. 2023, toto stanovisko pro společné územní a stavební řízení na stavbu „OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD – II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – novostavba pavilonu D“.

Předmětem projektové dokumentace je soubor staveb, kde hlavní stavbou je novostavba pavilonu D Oblastní nemocnice Náchod a centrální hala, vedlejší stavbou jsou stavební úpravy chodníku a cesty (veřejné komunikace) podél ulice Nemocniční v místě zřízení nového vjezdu do hospodářského dvora. Navržený soubor staveb se skládá z hlavního stavebního objektu a jednotlivých inženýrských objektů. Objekt je navržen jako novostavba v návaznosti na objekt C nemocnice a propojením s objektem K pomocí spojovacích mostů. Objekt centrální haly propojuje stávající nemocniční objekty A, B, C a K s nově navrženým objektem D. Na území se v současné době nacházejí nevyhovující pavilony D a E, které budou před výstavbou demolovány.

D.2.102. KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY. Zpevněné plochy se napojují na stávající místní komunikaci, ulice Nemocniční. Na komunikaci se napojuje v první řadě betonová rampa, která slouží pro zásobování budovy nemocnice. Po této rampě se předpokládá pojezd nákladních automobilů. Rampa je široká 6,00 m. Podél rampy je veden chodník v min. šířce 1,5 m a upraven stávající chodník a napojen vstup do budovy. Dále je chodník vybudován u vchodu do budovy za stávajícím vjezdem na severovýchodě. Další úpravou je vydláždění chodníku, osazení obruby s podsázkou +2 cm a zřízení varovného pásu podél nové obruby u nového vchodu na jih. U rampy je navržen liniový žlab DN300 s vnitřním spádem 0,5% pro odvod vody a je zde také zaústěn travivod. Další odvodňovací žlaby DN200 s vnitřním spádem 0,5% u chodníku na severovýchodě a severozápadě. Podél rampy a chodníku je navržena opěrná stěna proměnné výšky. Jejich konstrukce a statika není součástí tohoto stavebního objektu. Rampa je navržena s návrhovou rychlostí 10 km.h⁻¹. Povrch rampy bude tvořit cementobetonový kryt CBII. Povrch chodníků bude tvořit betonová dlažba, tvar CIHLA, barva přírodní hladká, rozměr 20x10x6 cm. Povrch varovných a signálních pásů tvoří betonová slepečná dlažba s reliéfní úpravou, tvar CIHLA, barva červená (kontrastní), rozměr 20x10x6 cm. Rampa je s maximálním podélným sklonem do 10%. Komunikace bude spádována v příčném sklonu 2%.

Druhá strana stanoviska vedeného pod č. j.: KRPH-85532-2/ČJ-2023-050506

Podélný sklon chodníku je do 8,33%. Chodník podél rampy má sklon 10%. Přirozená vodící linie je tvořena fasádou budovy a chodníkovým obrubníkem +6cm. Nejvyšší dovolená rychlost na rampě bude 20 km.h⁻¹.

Dopravní inspektorát Náchod na podkladě předložené projektové dokumentace **souhlasí** s vydáním společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD – II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – novostavba pavilonu D“.

Dopravní inspektorát Vám dále sděluje, že toto stanovisko nelze považovat za závazné stanovisko ke zřízení sjezdu. Povolení sjezdu musí být řešeno samostatným procesem příslušným silničním správním úřadem, který si v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyžádá závazné stanovisko sám. Předem Vás upozorňujeme, že budeme požadovat situaci s rozhledy ověřenou dopravním inženýrem. Navrhujete sjezd v bezprostřední blízkosti křižovatky a s ohledem na obalové křivky nebude mít možnost řidič najet do křižovatky tak, aby vozidlo v ulici Nemocniční stálo kolmo k ulici Purkyňova.

Investor: Královéhradecký kraj /IČO:70889546/, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ŘÍDÍCÍ BOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 46 NÁCHOD



por. Bc. David Kult
komisař