

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 25381/2023/2  
Č. j.: KHSHK 26539/2023/HOK.NA/Ji  
Vyřizuje: Ing. Marie Jiráková  
Tel.: 491 407 816  
E-mail: marie.jirakova@khshk.cz

Ing. arch. Radovan Hlubuček  
Jalovcová 237/6  
500 09 Hradec Králové  
IDDS: 8k3n9t5

V Náchodě dne 2. srpna 2023

### **Závazné stanovisko ke způsobu odstranění stavby „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa Modernizace a dostavby – demolice objektů D a E“**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 128 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 7 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů žádost stavebníka Královéhradecký kraj, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546, který je na základě plné moci ze dne 19. září 2022 zastoupen společností DOMY spol. s r.o., sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO 416 92 870, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 27. června 2023 pan Ing. arch. Radovan Hlubuček, datum narození 3. prosince 1975, trvale bytem Jalovcová 237/6, 500 09 Hradec Králové o vydání závazného stanoviska k odstranění stavby.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace bouracích prací s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

### **Se způsobem odstranění stavby „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa Modernizace a dostavby – demolice objektů D a E“**

**se souhlasí.**

### **Odůvodnění**

Dne 20. července 2023 obdržela KHS žádost stavebníka, Královéhradecký kraj, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546, který je na základě plné moci ze dne 19. září 2022 zastoupen společností DOMY spol. s r.o., sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO 416 92 870, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 27. června 2023 pan Ing. arch. Radovan Hlubuček, datum narození 3. prosince 1975, trvale bytem Jalovcová 237/6, 500 09 Hradec Králové, o vydání závazného stanoviska k odstranění stavby „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa Modernizace a dostavby – demolice objektů D a E“.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost DOMY spol. s r.o., sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO 416 92 870, odpovědný projektant pan Ing. arch. Michal Juha, ČKA 01528 a pan Ing. arch. Jan Topinka, ČKA 01502, datum 06/2023, bez čísla zakázky, číslo paré 3.

Předmětem předložené projektové dokumentace jsou bourací práce stávajících objektů D a E v areálu Oblastní nemocnice Náchod na st.p.č. 632, 634, 2957 a p.p.č. 1000/5, 1000/7, 1000/9 a 1005/9 vše v k.ú. Náchod. Odstraňovaný objekt D je v současném stavu využitý jako vyšetřovna CT a MRI, radiodiagnostické oddělení, bývalé operační sály a lůžková jednotka. Odstraňovaný objekt E je v současném stavu využitý jako onkologické oddělení, alergologické ambulance a knihovna, nepoužívané lůžkové jednotky s operačními sály. Zbourána bude také část objektu C – spojovací krček.

### **Na stavbě byla zjištěna přítomnost materiálů s obsahem azbestu.**

Před odstraňováním stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, budou dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců:

- a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší,
- b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části
- c) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,
- d) prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem,
- e) zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít.

**Upozorňujeme na povinnost zaměstnavatele vyplývající z ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu.** Náležitosti hlášení prací s azbestem uvádí vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest, musí být dodržena opatření k ochraně zdraví, blíže § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Harmonogram prací s azbestem a jejich provedení je uveden v Metodickém návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi, vydaným Ministerstvem životního prostředí (Praha 2018).

Předmětem hodnocení je také hluk ze stavební činnosti, který dává předpoklad splnění hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru bude dodržován dle požadavků § 12 odst. 9 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“). Vhodnou technologií bude omezena prašnost a hluk. Demoliční práce budou prováděny pouze v denní době. Veškeré odpady ze stavby budou tříděny.

Předložená projektová dokumentace je z hlediska ochrany před hlukem zpracována v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Na základě zde uvedených skutečností dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že jsou splněny podmínky na ochranu před hlukem v chráněných venkovních prostorech staveb v denní době.

Ing. Marie Jiráková  
Odborný rada  
oddělení hygieny obecné a komunální  
Územního pracoviště Náchod  
a Rychnov nad Kněžnou

***Projektová dokumentace je uložena na podatelně Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, adresou Českoskalická 254, 547 01 Náchod. V případě, že nebude vyzvednuta Vámi, nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této výzvy, bude fyzicky zlikvidována.***