

Městský úřad Náchod

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00XBN3W
Sp. zn.: KS 13921/2023/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 77692/2023/DSH/JB
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Datum: 4. 8. 2023

Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 70889546
zastoupen
Domy s. r. o.
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
IČO: 41692870
zastoupeny
Ing. arch. Radovanem Hlubuček
Jalovcová 237/6
500 09 Hradec Králové
IČO: 67486592

Stanovisko k projektu „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby – objektu „D“ v dolním areálu ON Náchod u ul. Nemocniční k. ú. Náchod“

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (v platném znění) (dále jen zákona o pozemních komunikacích), k Vaší žádosti ze dne 26. 7. 2023 o vyjádření k výše uvedené stavbě závazné stanovisko nevydává.

V případě použití dopravního značení požadujeme, aby investor požádal min. 1 měsíc před vlastní realizací o stanovení dopravního značení a to na základě ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a to po předchozím projednání s Policií ČR dopravním inspektorátem Náchod.

V případě zásahu do silničního pozemku požadujeme, aby investor požádal min. 1 měsíc před vlastní realizací příslušný silniční správní úřad o zvláštní užívání pozemní komunikace a to na základě ust. § 25 odst. 6 písm. c) 2 a c) 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a to po předchozím písemném souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace.

V případě částečné nebo úplné uzavírky komunikace požadujeme, aby investor požádal min. 1 měsíc před vlastní realizací příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky pozemní komunikace a to na základě ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a to po předchozím písemném souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace.

V případě výstavby nového sjezdu nebo úpravy stávajícího požadujeme, aby investor požádal o povolení sjezdu příslušný silniční správní úřad dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích.

U nově budovaného sjezdu do křižovatky ul. Purkyňova a Nemocniční doporučujeme doplnit DZ Z 11g (Směrový sloupek červený kulatý) tak, aby ostatní účastníci silničního provozu věděli, jaká přednost v této křižovatce platí. Navržené svislé dopravní značení P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!) požadujeme zachovat pro zdůraznění, že řidiči vyjíždějící z neveřejně přístupné účelové komunikace jsou povinni dát přednost ostatním účastníkům silničního provozu.

Zvážit vybudování místa pro přecházení (přechodu pro chodce) v ul. Nemocniční v místě vjezdu do areálu nemocnice směrem k pavilonu K. V předložené projektové dokumentaci je chodník ukončen na hranici pozemku ON Náchod sníženou obrubou s varovným pásem, ale na druhé straně komunikace není navržena žádná úprava stávajícího chodníku tak, aby pěší mohli

bezpečně pokračovat po chodníku, jelikož podél komunikace ul. Nemocniční přivrácené k nemocnici není chodník z prostorových důvodů navržen.

Zvážit dostatečnost zabezpečení proti pádu na nově budovanou neveřejně přístupnou účelovou komunikaci, v místě kde bude opěrná zeď nejvyšší.

Jelikož plánovaný objekt přímo přiléhá k místní komunikaci Nemocniční, žádáme, aby před zahájením prací byla provedena dokumentace stavu komunikací a podzemních sítí a při samotné stavbě bude stav komunikací neustále monitorován a zjištěné závady budou ihned hlášeny vlastníkově komunikace.

Požadujeme, aby před zahájením prací byla v dostatečném předstihu svolána koordináční schůzka, na které bude řešena problematika organizace dopravy během stavby za účasti všech dotčených institucí.

Požadujeme, aby v areálu nemocnice bylo zajištěno parkování pro zhotovitele stavby tak, aby nemusel parkovat na místních komunikacích v blízkosti nemocnice, jak tomu bylo při první etapě.

Z hlediska speciálního stavebního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků správní orgán závazné stanovisko nevydává, jelikož se výše uvedený záměr tohoto úseku výkonu státní správy nijak nedotýká a správní orgán proto nemá k tomuto záměru žádných připomínek. Výstavba parkoviště je stavbou přidruženou ke stavbě výrobních hal. Jedná se o neveřejně přístupnou komunikaci. Příslušnost k povolení této stavby je Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování.

otisk razítka

Ing. Vlastimil Fiala
zástupce vedoucí odboru dopravy a SH

Za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar