

PODATELNA - PUDIS a.s.
Přijal: 15 -01- 2018
Ing. Zdeněk Rejšek
PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 3258/2, 100 31
Praha 10

Vaše žádost ze dne:
5.1.2018

Naše značka:
117180004
Rej/004/2018

Vyřizuje:
Ing. arch. Jana Rejsková

Hradec Králové dne:
10.1.2018

VĚC: „I / 14 Solnice, obchvat“

k.ú. Solnice (752428)

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí

Na Vaši žádost jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb. zákona č.350/2012 Sb. a některých souvisejících zákonů a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Solnice

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Projektant: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10

Č. zakázky: D-16-081

Datum: listopad 2017

Stavba prochází nezastavěným územím západně od města Solnice zhruba ve vzdálenosti 150 m od hranice zastavěného území obce. Celková délka hlavní trasy je 1,712 km.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle:
§2 odst. 1 písm. a) - pozemních komunikací a veřejného prostranství

Z hlediska Vyhlášky č.398/2009 Sb. lze na dálnicích posuzovat:

napojení komunikací nižších tříd a na nich komunikace pro pěší

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:
Jedná se o komunikace pro chodce a cyklisty SO 135 a SO 134

- 1. Komunikace pro chodce** musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. (Příloha č. 2 – 1.0.2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

Je splněno.

Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 a příčný sklon v poměru 1:50. (Příloha č. 2 – 1.1.2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.) Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. (Příloha č. 2 – 1.1.1 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- 2. Snížený obrubník** s výškou menší než 80 mm nad pojezdovým pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 musí být opatřen varovným pásem v šíři 400 mm. (Příloha č. 2 – 1.2.4 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.) Výškový rozdíl nesmí být vyšší než 20 mm.

2.a Zřídit varovný pás na rozhraní SO 135 a komunikace SO 122.

- 3. V místech, kde přirozenou vodící linií tvoří obrubník trávníku,** bude výška obrubníku min. 60 mm. (Příloha č. 1 – 1.2.1.1 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.)


3.a Doplnit do dokumentace u SO 135, kde se nejedná o extravilán obce. (1.2.1.1 příl.č.1)
3.b Není třeba zřizovat u SO 134, kde se jedná o extravilán obce.

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

4. Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou ve stavebním povolení odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy. Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.



Ing. arch. Jana Rejsková
Odborný konzultant 117

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT -117-

Příloha: Projektová dokumentace byla zaslána elektronicky dne 5.1. 2018.