



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

# KOPIE

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

PUDIS a.s.  
Ing. Zdeněk Rejšek  
Nad Vodovodem 2/3258  
100 31 Praha 10

26. 04. 2018

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/18/10226/Hv/0

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ  
26.4.2018

## I/14 Solnice, obchvat

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma PUDIS a.s. ve stupni pro územní řízení z 12/2017. Podle předložené dokumentace se jedná o výstavbu obchvatu města Solnice na silnici I/14 v k.ú. Solnice. Navržená stavba představuje komunikaci začínající napojením na stávající kruhový objezd v ulici Domašínská na silnici II/321 v jihozápadní části města. Komunikace dále pokračuje severním směrem západně od města Solnice až nad město Solnice, kde bude zpět napojena na silnici I/14 pomocí nového kruhového objezdu. Délka navrženého obchvatu je cca 1,7 km. Součástí akce je dále navržena úprava stávající okružní křižovatky v ulici Domašínská, výstavba mostní estakády přes údolí, úprava a napojení místních a polních cest, přeložka komunikace III/29845, výstavba mostu a propustků, přeložky inženýrských sítí a výstavba odvodnění. Komunikace v celé délce bude odvodněna do povrchových příkopů svedených v části do příkopů navazujících u komunikací a v části do vodních toků Bělá, Dlouhá strouha a Močinec.

Při výstavbě dojde ke křížení navržené komunikace s upravenými vodními toky Bělá (IDVT 10100100) v ř. km 14,4, Dlouhá strouha (IDVT 10101839) v ř. km 2,39 a Močinec (IDVT 10171627) v ř. km 3,45. Výše uvedené vodní toky jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. Stavba bude také procházet přes záplavové území vodního toku Bělá. V místě křížení s vodním tokem Bělá dojde k vytvoření mostní estakády o 14 polích s umístěním mostovky několika metrů nad hladinou stoleté vody ( $Q_{100}$ ). Pilíře estakády v místě křížení budou umístěny za břehové hrany vodního toku Bělá a trasa toku nebude měněna. V místě křížení s vodním tokem Dlouhá strouha dojde k vytvoření mostního objektu o světlé šířce 20 m s umístěním opěr min 5 m od pozemkové hranice koryta toku. Trasa toku nebude v místě křížení měněna. V místě křížení s vodním tokem Močinec dojde k vytvoření propustku DN 1800 se zachováním trasy toku. Dále v rámci stavby dojde k provedení nových zaústění do toků prostřednictvím soutoků příkopů a příslušných vodních toků. Do vodního toku Bělá budou dešťové vody z řešené části plochy svedeny přímo a uvažuje se s maximálním množstvím 80,1 l/s. Do vodních toků Dlouhá strouha a Močinec budou odváděny vody přes retenční příkopy o objemech 29 m<sup>3</sup>, 50 m<sup>3</sup>, 80 m<sup>3</sup> a 30 m<sup>3</sup> a redukováně odváděny do příslušných toků. Do vodního toku Dlouhá strouha budou odváděny vody v maximálním množství 17 l/s a do vodního toku Močinec max. 29 l/s. Toto množství odpovídá množství odváděných vod z území bez výstavby a v rámci výpočtu se uvažuje s hodnotou 10 l/s\*ha. V rámci realizace mostu přes vodní tok Dlouhá strouha a propustku na vodním toku Močinec bude provedeno pročištění a oprava koryt vodotečí. V případě Dlouhé strouhy bude oprava toku provedena v délce 80 m a v případě toku Močinec 40 m (15 m nad propustkem a 25 m pod propustkem). Pozemky koryt vodních toků p.č. 5222, 5445 a 5128 v k.ú. Solnice jsou v místě stavby ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodních útvech číslo HSL\_0550 - Bělá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Kněžná a HSL\_0820 - Zlatý potok od toku Dědina po ústí do toku Dědina, mezi souřadnicemi (S-JTSK) Y: 612645, X: 1046994 a (S-JTSK) Y: 612533, X: 1045603

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe** je uvedený záměr možný. Upozorňujeme, že uvedený záměr prochází přes území s vysokým a středním povodňovým ohrožením.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodních toků** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Mosty a propustky musí být provedeny v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.
  - Křížení komunikace s vodními toky bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
  - Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem.
  - Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa ☎ 495088708, jansap@pla.cz.
  - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
  - Jakost vypouštěných dešťových vod do vodních toků bude v ukazateli  $C_{10} - C_{40}$  nejvýše 1 mg/l.
  - V záplavovém území vodního toku bude zachována stávající niveleta terénu (terén nebude navyšován). Doporučujeme objekty či úpravy, které budou umístěny v záplavovém území, provést tak, aby při povodňových průtocích nemohlo dojít k jejich poškození či rozlavení.
  - Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových vod a splavování stavebních či jiných materiálů do vodních toků.
  - Opravy koryt vodních toků budou provedeny dle původních parametrů toků. Při čištění toků nesmí dojít ke splavování sedimentů dále po tocích.
  - Navrhované stavební objekty budou do vzdálenosti 8 m od koryta vodního toku Bělá a do vzdálenosti 6 m od vodních toků Dlouhá strouha a Močinec provedeny tak, aby byly zabezpečeny a ochráněny na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku a to bez omezení zatížení.
  - Výústění budou provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu vodního toku a spodní hrana výústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou hladinou vodního toku. Výústění bude situováno mírně šikmo po směru proudění v toku.
  - Technické provedení a postup prací provedených v blízkosti toků budou v rámci přípravy dokumentace pro další stupeň řízení konzultovány s níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.

- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, ☎ 465 612 014, Mgr. Kateřina Rupešová, ☎ 725 504 773, rupešová@pla.cz).
- Projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení požadujeme předložit k vyjádření. Součástí dokumentace budou detaily objektů prováděných v blízkosti vodních toků.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme**, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemky a úpravy vodních toků), ke kterým vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, požadujeme před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem, odborem majetkovým ☎ 495 088 950 a dále s příslušným závodem Povodí Labe, státní podnik - závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, (Jindrová Hana ☎ 465 612 014, jindrovah@pla.cz) po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(6)



Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha  
1x PD

**Na vědomí**  
PL – Z2 Pardubice  
OMAJ