

LEGENDA:

- + — NAVRŽENÝ NTL ROZVOD PLYNU
- — NAVRŽENÝ NTL ROZVOD PLYNU VEDENÝ POD TERÉNEM
- + — STÁVAJÍCÍ STL ROZVOD PLYNU
- — STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA


- 1** STOUPAČÍ POTRUBÍ PLYNOVODU
- P** STÁVAJÍCÍ OBCHODNÍ MĚŘENÍ – TURBÍNOVÝ PLYNOMĚR G 65 (STL MĚŘENÍ)
- R** REGULÁTOR TLAKU PLYNU FRANCE L B 25 – ROHOVÝ O PRŮTOKU 25 m³/h Z.P., VSTUPNÍ TLAK 0,1 MPa, SE ZABUDOVANÝM BEZPEČNOSTNÍM ČLEMEM A POJISTNÝM VENTILEM, NA VSTUPU CHRÁNĚN FILTREM (SÍTKEM)
- PK** NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU cca 45–49 kW (5,4 m³/hod. Z.P.) S ODTAHEM SPALIN A PŘÍVODEM VZDUCHU PŘES STŘECHU
- KU** – KULOVÝ UZÁVĚR PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ ŽLUTOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ – ATEST PLYN
- PŠ** – PŘÍMÉ ŠROUBENÍ VE 4300

POZNÁMKA:
DRÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU
ROZVODY PLYNU KOORDINOVAT S ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY, VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

S0-01

VEDOUČÍ PROJEKTU		ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
ING. RENÉ HUBKA		MARIE DVOŘÁKOVÁ		MARIE DVOŘÁKOVÁ		ING.JAN PĚNČÍK	
INVESTOR:		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ					
OÚ:		BOROHRÁDEK		KRAJ:		KRÁLOVÉHRADECKÝ	
STAVBA:		DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DpS Borohrádek, st.p.č. 243, 722, p.p.č. 187, 186/1, k.ú. Borohrádek					
OBJEKT:		SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU					
ČÁST:		ROZVOD PLYNU					
OBSAH:		SCHEMA ROZVODU PLYNU					

 -FESTING <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</small>	
SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01	
FORMÁT	2x A4
ÚČEL	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	
223020.40	
DATUM	05/2024
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 50	D.1.4. P-06