

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Dodávka fotovoltaických elektráren formou Design & Build (& Operate)
Ev. č. VVZ:	Z2024-041888
Společní zadavatelé:	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem , příspěvková organizace, IČO 67439918, se sídlem Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (zástupce sdružení společných zadavatelů) ; Domečky Rychnov nad Kněžnou , IČO 42886210, se sídlem Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; Domov sociální péče Tmavý Důl , IČO 00194913, se sídlem Tmavý Důl 958, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší; Domovy na Orlicí , IČO 42886171, se sídlem 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí (dále jen „zadavatel“)
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dotazy pro veřejného zadavatele zakázky na výstavbu FVE na 4 samostatných objektech:

1. SŠ Dvůr Králové

1. Prosím o doplnění Smlouvy o připojení (SoP) od Distributora pro objekt SŠ Dvůr Králové.
2. Žádám o poskytnutí revize týkající se bleskosvodu od všech objektů.
3. Žádám o poskytnutí půdorysu střechy a řezů budov.
4. Pokud existuje, žádám o poskytnutí dřívějšího statického posudku na střechy dotčených objektů.

2. Domov sociální péče Tmavý Důl

1. Prosím o doplnění Smlouvy o připojení (SoP) od Distributora pro objekt Domova sociální péče Tmavý Důl.
2. Žádám o poskytnutí revize týkající se bleskosvodu u dvou starších objektů.
3. Lze na Hlavní budově osadit FV panely i na prostřední část střechy?
4. Pokud existuje, žádám o poskytnutí dřívějšího statického posudku na střechy dotčených objektů.

3. Domečky Rychnov nad Kněžnou

1. Prosím o doplnění Smlouvy o připojení (SoP) od Distributora pro objekt Domečky Rychnov nad Kněžnou.
2. Žádný z objektů nemá vnější ochranu před bleskem. Předpokládáme správně, že případné doplnění jímací soustavy si řeší zadavatel na vlastní náklady?
3. U obou domečků i u jídelny jsou dle dokumentu „22-320-5S1-15 Půdorysy FVE“ navrženy panely i v místech, kde jsou zábrany proti padajícímu sněhu a ledu ze střechy. Máme uvažovat

s osazením FV panelů mimo tyto zábrany, nebo zadavatel uvažuje s jejich demontáží?
Doporučujeme osazení mimo zábrany, které budou na střechách ponechány beze změny.

4. Pokud existuje, žádám o poskytnutí dřívějšího statického posudku na střechy dotčených objektů.

4. Domovy nad Orlicí

1. Prosím o doplnění Smlouvy o připojení (SoP) od Distributora pro objekt Domovy nad Orlicí.
2. Žádám o poskytnutí revize týkající se bleskosvodu od všech objektů.
3. Pokud existuje, žádám o poskytnutí dřívějšího statického posudku na střechy dotčených objektů.

Odpověď na dotaz č. 1

- ad 1.1.** Zadavatel v příloze doplňuje smlouvu o připojení (SoP) od Distributora ze dne 1.11.2023 včetně přílohy č. 1 pro objekt SPOŠ Dvůr Králové nad Labem.
- ad 2.1.** Zadavatel v příloze doplňuje smlouvu o připojení (SoP) od Distributora ze dne 25.10.2023 včetně dodatku č. 1 ze dne 30.7.2024 pro objekt Domova sociální péče Tmavý Důl.
- ad 3.1.** Zadavatel v příloze doplňuje smlouvu o připojení (SoP) od Distributora ze dne 25.7.2024 pro objekt Domečky Rychnov nad Kněžnou.
- ad 4.1.** Zadavatel v příloze doplňuje smlouvu o připojení (SoP) od Distributora ze dne 10.8.2023 pro objekt pro objekt Domovy na Orlici.
- ad 1.2.** Zadavatel v příloze doplňuje revize týkající se bleskosvodu od všech objektů SPOŠ Dvůr Králové nad Labem, tj. od budov A, D, J a S.
- ad 2.2.** Zadavatel v příloze doplňuje revize týkající se bleskosvodu objektů DSP Tmavý Důl.
- ad 3.2.** Na objektech Domečky Rychnov nad Kněžnou je ochrana před bleskem zajištěna aktivním hromosvodem PULSAR, který je umístěn na objektu SO 01 s poloměrem ochrany $R_p = 97\text{m}$. V ochranném pásmu jímače na objektu SO 01 jsou objekty SO 02,03,04,05,06,07,13,11,10. Jímač je opatřen jedním svodem Cu 8mm a strojeným tyčovým zemničem FeCu.
- ad 4.2.** Zadavatel v příloze doplňuje revize týkající se bleskosvodu objektů Domovy na Orlici.
- ad 1.3.** Zadavatel v příloze doplňuje výkresy půdorysů střech a řezů budov příslušných objektů SPOŠ Dvůr Králové nad Labem.
- ad 2.3.** Zadavatel v rámci vymezení předmětu plnění veřejné zakázky dle čl. 2 zadávacích podmínek m.j. požaduje: Výchozím podkladem pro zpracování nabídky jsou studie stavebně technického řešení a energetické posouzení pro jednotlivé organizace, jež jsou přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Technická řešení ve výše uvedených dokumentech jsou řešeními pouze navrhovanými. Zadavatel nepředepisuje konkrétní technické řešení díla.
Tzn., že možnost umístění FV panelů na prostřední část střechy u hlavní budovy posoudí vybraný dodavatel v rámci plnění první fáze předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami.
- ad 3.3.** Zadavatel neuvažuje o demontáži zábran proti sněhu při realizaci FVE, tj. připouští osazení mimo zábrany, které budou na střechách ponechány beze změny.
- ad 4.3.** Zadavatel v příloze doplňuje statické posouzení z projektové dokumentace pro Domovy na Orlici zpracované 5.12.2007.

- ad 1.4.** Zadavatel nemá statické posudky na střechy dotčených objektů SPOŠ Dvůr Králové nad Labem.
- ad 2.4.** Zadavatel v příloze doplňuje statické posouzení na hlavní budovu Domova sociální péče Tmavý Důl; zadavatel nemá statické posudky na střechy ostatních dotčených objektů Domova sociální péče Tmavý Důl.
- ad 3.4.** Zadavatel nemá statické posudky na střechy dotčených objektů Domečky Rychnov nad Kněžnou.

Kromě uvedených doplnění zůstávají všechny zadávací podmínky beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze VDZ zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **25. 10. 2024 v 9:00 hod.**

Přílohy VDZ č. 2

- č. 1 - Smlouvy o připojení dle textu
- č. 2 - Revize bleskosvodů dle textu
- č. 3 - Výkresy půdorysů střech a řezů budov příslušných objektů SPOŠ Dvůr Králové nad Labem
- č. 4 - Statická posouzení pro Domovy na Orlici a DSP Tmavý Důl

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové