

Investor:

Žadatel:

je totožný  
s žadatelem

Jiří Šindelář  
Sportovní 513/6  
50009 Hradec Králové

Vaše značka: **SIN-23-08/2-22**  
Číslo jednací: **VOS/VAS/2023/1096**  
Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**  
Telefon: **+420493544842**  
E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

**Název akce:** **HOŘICE, p.č. 2350/11 - Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k vodovodním a kanalizačním přípojkám**

Typ řízení: **Dokumentace pro územní řízení**

**Zájmové území**

Obec: **Hořice**  
Katastr: **Hořice v Podkrkonoší**  
Adresa: **Strozziho 1449, Hořice (okr. Jičín)**  
Datum vydání vyjádření: **25.08.2023**  
Platnost tohoto vyjádření: **25.08.2024 (12 měsíců)**

**Souhlasíme se stavbou splaškové kanalizační přípojky pro stavbu "Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb - výstavba chráněného bydlení Hořice" na p.č. 2350/11 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší dle předložené projektové dokumentace zpracované projektantem Jiřím Šindelářem - Studio INTEL a.r. Hradec Králové v 05/2023.**

Při realizaci **splaškové kanalizační přípojky** požadujeme dodržet následující požadavky:

- kanalizační přípojka bude provedena dle provozovatelem odsouhlasené projektové dokumentace a dle Standardů VOS a.s., zveřejněných na webových stránkách [www.vosjicin.cz](http://www.vosjicin.cz)
- případné odchylky od projektové dokumentace, které nepodléhají změně stavebního povolení, stavebník předloží ke schválení vedoucímu provozního střediska VOS a.s. v Hořicích p. Suchánkovi (tel.č. 493 624 168, 603 532 438)
- kanalizační přípojkou budou do veřejné kanalizace vypouštěny pouze splaškové odpadní vody, dešťové vody budou odváděny samostatnou dešťovou kanalizací do retenční nádrže a do vsakovacího objektu s přepadem do stávajícího příkopu
- kanalizační přípojka bude napojena do koncové revizní kanalizační šachty DN 1000 na kanalizační stoce DN 400, napojení bude provedeno odbornou firmou vyfrézováním. Kanalizační přípojka bude zhotovena z potrubí PVC Ultra Solid Blue Pipe DN 200 mm po revizní kanalizační přípojkovou šachtu osazenou za hranicí pozemku investora, ze šachty do objektu bude dále pokračovat vnitřní rozvod kanalizace



- při křížení kanalizační přípojky s vodovodním řadem z THL 300 bude dodrženo prostorové uspořádání dle ČSN 736005, bude provedena kontrola pracovníkem VOS a.s., stř. Hořice. Při křížení kanalizační přípojky s jiným podzemním vedením požadujeme toto vedení uložit do chráničky a opatřit ochrannou fólií, a to včetně dodržení prostorového uspořádání sítí dle ČSN 73 6005, které bude před zahrnutím překontrolováno pracovníkem VOS a. s., stř. Hořice.
- náklady na zřízení kanalizační přípojky hradí investor této přípojky. Materiál nutný k napojení na kanalizaci investor nehradí, pouze práci spojenou s napojením přípojky na hlavní kanalizační řad. Výkopy a uvedení terénu do původního stavu hradí investor přípojky.
- výkopové práce mohou být zahájeny až po povolení příslušného vlastníka pozemků a po vytyčení všech ostatních podzemních sítí. Vše si zajistí investor stavby. Vytyčení vodovodu si investor stavby objedná u pracovníka VOS a.s. p. Horčíčky (602 93 96 11).
- termín zahájení zemních prací pro výstavbu nové kanalizační přípojky, po vytyčení veškerého našeho zařízení VOS a.s., bude oznámen na stř. Hořice, a to min. 5 dní předem. Zároveň bude dohodnut termín napojení kanalizační přípojky do revizní kanalizační šachty. Termín bude dohodnut dle kapacity stř. Hořice.
- výkopové práce při odkopávání revizní kanalizační šachty budou prováděny ručně. Výkop pro napojení kanalizační přípojky bude zabezpečen pažením
- stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného uložení vodovodní přípojky v elektronické formě (data ve formátu \*.dgn - datový model GEOVAP), které předá VOS a.s. (možno objednat u pracovníka GIS Bc. Tadeáše Pittharda – tel.: 493 544 812, e-mail: [pitthard@vosjicin.cz](mailto:pitthard@vosjicin.cz))
- k závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme předložit zápis o kontrole veškerého zařízení provozovaného VOS a.s., dotčeného stavbou kanalizační přípojky, a o splnění našich shora uvedených podmínek i ustanovení uvedených ve Standardech VOS a.s. a ke kontrole oddělení splaškových a dešťových vod
- naše vyjádření požadujeme předat zhotoviteli stavby

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti



Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.  
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428  
IČO 60109149, DIČ CZ60109149  
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková  
Vedoucí TPČ  
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

**Přílohy:**

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- objednávkový list.doc (legenda/interní příloha)
- LEGENDA.dgn (legenda/interní příloha)
- objednávka\_zaměření\_formulář.pdf (legenda/interní příloha)
- přihlaska\_k\_odberu.pdf (legenda/interní příloha)